

**План мероприятий по подготовке жилого фонда к зиме 2015-2016г
по ООО "Управляющая Компания "Коммунальщик"**

№	Объект	Конструктивные особенности дома
1	Калинина, 3	Общее физическое состояние конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирного дома находится в удовлетворительном состоянии. В рамках подготовки дома к отопительному сезону 2015-2016 года, заменить неисправную запорную арматуру, осуществить их промывку и опрессовку, с применением компрессорной установкой.
		Требуется:
		Гидравлические испытания системы ц/о
		ППР эл. щитов
		Частичная замена розлива ГВС
		Смена отдельных участков труб
		Дезинсекция, дератизация Другие виды требуемых работ предусмотреть в проекте производственной программы на последующие годы, по согласованию с собственниками помещений.
2	Калинина, 5	Общее физическое состояние конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирного дома находится в удовлетворительном состоянии. В рамках подготовки дома к отопительному сезону 2015-2016 года, заменить неисправную запорную арматуру, осуществить их промывку и опрессовку, с применением компрессорной установкой.
		Требуется:
		Гидравлические испытания системы ц/о
		ППР эл. щитов
		Смена вентилях
		Смена отдельных участков труб
		Дезинсекция, дератизация Другие виды требуемых работ предусмотреть в проекте производственной программы на последующие годы, по согласованию с собственниками помещений.
3	Калинина, 7	Общее физическое состояние конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирного дома находится в удовлетворительном состоянии. В рамках подготовки дома к отопительному сезону 2015-2016 года, заменить неисправную запорную арматуру, осуществить их промывку и опрессовку, с применением компрессорной установкой.
		Требуется:
		Гидравлические испытания системы ц/о
		ППР эл. щитов
		Смена вентилях
		Частичная замена розлива ХВС
		Дезинсекция, дератизация Другие виды требуемых работ предусмотреть в проекте производственной программы на последующие годы, по согласованию с собственниками помещений.

4	Калинина 9	Общее физическое состояние конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирного дома находится в удовлетворительном состоянии. В рамках подготовки дома к отопительному сезону 2015-2016 года, заменить неисправную запорную арматуру, осуществить их промывку и опрессовку, с применением компрессорной установкой.
		Требуется:
		Гидравлические испытания системы ц/о
		ППР эл. щитов
		Частичная замена розлива ГВС
		Смена отдельных участков труб
		Дезинсекция, дератизация Другие виды требуемых работ предусмотреть в проекте производственной программы на последующие годы, по согласованию с собственниками помещений.
5	Калинина 11	Общее физическое состояние конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирного дома находится в удовлетворительном состоянии. В рамках подготовки дома к отопительному сезону 2015-2016 года, заменить неисправную запорную арматуру, осуществить их промывку и опрессовку, с применением компрессорной установкой.
		Требуется:
		Гидравлические испытания системы ц/о
		ППР эл. щитов
		Дезинсекция, дератизация Другие виды требуемых работ предусмотреть в проекте производственной программы на последующие годы, по согласованию с собственниками помещений.
6	Калинина 13	Общее физическое состояние конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирного дома находится в удовлетворительном состоянии. В рамках подготовки дома к отопительному сезону 2015-2016 года, заменить неисправную запорную арматуру, осуществить их промывку и опрессовку, с применением компрессорной установкой.
		Требуется:
		Гидравлические испытания системы ц/о
		ППР эл. щитов
		Частичная замена ГВС
		Дезинсекция, дератизация Другие виды требуемых работ предусмотреть в проекте производственной программы на последующие годы, по согласованию с собственниками помещений.
7	Калинина 14	Общее физическое состояние конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирного дома находится в удовлетворительном состоянии. В рамках подготовки дома к отопительному сезону 2015-2016 года, заменить неисправную запорную арматуру, осуществить их промывку и опрессовку, с применением компрессорной установкой.
		Требуется:
		Гидравлические испытания системы ц/о
		ППР эл. щитов Ревизия частичная замена общедом. приборов учета ТУ

		<p>Дезинсекция, дератизация</p> <p>Другие виды требуемых работ предусмотреть в проекте производственной программы на последующие годы, по согласованию с собственниками помещений.</p>
8	Калинина 15	<p>Общее физическое состояние конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирного дома находится в удовлетворительном состоянии. В рамках подготовки дома к отопительному сезону 2015-2016 года, заменить неисправную запорную арматуру, осуществить их промывку и опрессовку, с применением компрессорной установкой.</p> <p>Требуется:</p> <p>Гидравлические испытания системы ц/о</p> <p>ППР эл. щитов</p> <p>Смена вентилей</p> <p>Смена отдельных участков труб</p> <p>Частичный ремонт кровли</p> <p>Дезинсекция, дератизация</p> <p>Другие виды требуемых работ предусмотреть в проекте производственной программы на последующие годы, по согласованию с собственниками помещений.</p>
9	Чапаева 45	<p>Общее физическое состояние конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирного дома находится в удовлетворительном состоянии. В рамках подготовки дома к отопительному сезону 2015-2016 года, заменить неисправную запорную арматуру, осуществить их промывку и опрессовку, с применением компрессорной установкой.</p> <p>Требуется:</p> <p>Гидравлические испытания системы ц/о</p> <p>ППР эл. щитов</p> <p>Частичный ремонт кровли</p> <p>Замена розлива ц/о</p> <p>Смена отдельных участков труб</p> <p>Дезинсекция, дератизация</p> <p>Другие виды требуемых работ предусмотреть в проекте производственной программы на последующие годы, по согласованию с собственниками помещений.</p>
10	Чапаева 47	<p>Общее физическое состояние конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирного дома находится в удовлетворительном состоянии. В рамках подготовки дома к отопительному сезону 2015-2016 года, заменить неисправную запорную арматуру, осуществить их промывку и опрессовку, с применением компрессорной установкой.</p> <p>Требуется:</p> <p>Гидравлические испытания системы ц/о</p> <p>ППР эл. щитов</p> <p>Дезинсекция, дератизация</p> <p>Другие виды требуемых работ предусмотреть в проекте производственной программы на последующие годы, по согласованию с собственниками помещений.</p>

11	Чапаева 49	Общее физическое состояние конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирного дома находится в удовлетворительном состоянии. В рамках подготовки дома к отопительному сезону 2015-2016 года, заменить неисправную запорную арматуру, осуществить их промывку и опрессовку, с применением компрессорной установкой.
		Требуется:
		Гидравлические испытания системы ц/о
		ППР эл. щитов
		Смена вентиляей
		Частичная замена розлива п/с
		Дезинсекция, дератизация Другие виды требуемых работ предусмотреть в проекте производственной программы на последующие годы, по согласованию с собственниками помещений.
12	Чапаева 51	Общее физическое состояние конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирного дома находится в удовлетворительном состоянии. В рамках подготовки дома к отопительному сезону 2015-2016 года, заменить неисправную запорную арматуру, осуществить их промывку и опрессовку, с применением компрессорной установкой.
		Требуется:
		Гидравлические испытания системы ц/о
		ППР эл. щитов
		Смена вентиляей
		Частичная замена розлива ХВС п/п
		Дезинсекция, дератизация Другие виды требуемых работ предусмотреть в проекте производственной программы на последующие годы, по согласованию с собственниками помещений.
13	Чапаева 53	Общее физическое состояние конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирного дома находится в удовлетворительном состоянии. В рамках подготовки дома к отопительному сезону 2015-2016 года, заменить неисправную запорную арматуру, осуществить их промывку и опрессовку, с применением компрессорной установкой.
		Требуется:
		Гидравлические испытания системы ц/о
		ППР эл. щитов
		Смена отдельных участков труб
		Частичная замена розлива ц/о
		Частичная замена розлива ХВС Дезинсекция, дератизация Другие виды требуемых работ предусмотреть в проекте производственной программы на последующие годы, по согласованию с собственниками помещений.
		Общее физическое состояние конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирного дома находится в удовлетворительном состоянии. В рамках подготовки дома к отопительному сезону 2015-2016 года, заменить неисправную запорную арматуру, осуществить их промывку и опрессовку, с применением компрессорной установкой.

14	Советская 37	<p>Требуется:</p> <p>Гидравлические испытания системы ц/о</p> <p>ППР эл. щитов</p> <p>Смена вентилей</p> <p>Частичная замена розлива ХВС п/п</p> <p>Дезинсекция, дератизация</p> <p>Другие виды требуемых работ предусмотреть в проекте производственной программы на последующие годы, по согласованию с собственниками помещений.</p>
15	Пушкина 16	<p>Общее физическое состояние конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирного дома находится в удовлетворительном состоянии. В рамках подготовки дома к отопительному сезону 2015-2016 года, заменить неисправную запорную арматуру, осуществить их промывку и опрессовку, с применением компрессорной установкой.</p> <p>Требуется:</p> <p>Гидравлические испытания системы ц/о</p> <p>ППР эл. щитов</p> <p>Частичная замена розлива ХВС</p> <p>Дезинсекция, дератизация</p> <p>Другие виды требуемых работ предусмотреть в проекте производственной программы на последующие годы, по согласованию с собственниками помещений.</p>