

ООО «ЧерногорскГаз»

ГВС

(наименование службы)

Форма 27-3
срок хранения 3 года

ЗАЯВКА № 513

на неисправность газового оборудования

9233962262

Заявка принята « 30 » 09 2017 г.

По адресу: г.(пос) Черногорск ул. (пер) Юбилейная час 00 мин

Дом № кв. № этаж телефон

Ф.И.О заявителя Стерешинская телефон

Содержание заявления ул. в соед-ии, гор. к с подводкой

Ф.И.О. принявшего заявку Куртманов ИИ

Направлен представитель газового хозяйства Соболяри ТД

Обнаруженные неисправности и содержание выполненных работ взята проба ЗР

ГВС 0% обнаружена утечка в шланжере

на габарит соединения, утечка устранена

проверено об. м. в. в. м. м., взята проба ЗР

ГВС 0%

Работу выполнил « 30 » 09 2017 г. час 10 мин

Исполнитель работ час 15 мин

Заявитель [подпись]

Заявка проверена и зарегистрирована [подпись]

(подпись ответственного лица)

Примечание

ООО «ЧерногорскГаз»

АИС

(наименование службы)

Форма 27-3
срок хранения 3 года

ЗАЯВКА № 540

на неисправность газового оборудования

Заявка принята « 4 » 10 2017 г.

По адресу: г. (пос) Черногорск ул. (пер) Юбилейная час 10 мин 07

Дом № кв. № 68 этаж телефон

Ф.И.О заявителя Салагидин И.В.

Содержание заявления пропускной соединитель с ПП

Ф.И.О. принявшего заявку Мухомов

Направлен представитель газового хозяйства Часара Соболев

Обнаруженные неисправности и содержание выполненных работ Взета проба

2 пр ГВС 0%, обнаружена утечка в стыковом

соединении ПП Застежка

участков Взета проба 2 пр ГВС 0%

« 4 » 10 2017 г.

Работу выполнил « 4 » 10 2017 г. час 10 мин 15

Исполнитель работ Салагидин И.В. час 10 мин 25

Заявитель Салагидин И.В.

Заявка проверена и зарегистрирована

Мухомов

(подпись ответственного лица)

Примечание

ООО «ЧерногорскГаз»

АИХ
(наименование службы)

Форма 27-3
сроки хранения 3 года

ЗАЯВКА № 534

на неисправность газового оборудования

Заявка принята «02» 10 2017 г. 16 час 00 мин

По адресу: г.(пос) Черногорск ул. (пер) Юбилейной

Дом № кв. № 11 под'езд телефон

Ф.И.О заявителя прокупец 1 кром в под'езде

Содержание заявления Сурядкин ПБ

Ф.И.О. принявшего заявку Стародубов СВ

Направлен представитель газового хозяйства

Обнаруженные неисправности и содержание выполненных работ

исправить кран на вводе. час 02

утрачена утрачена

«02» 10 2017 г. 16 час 10 мин

Работу выполнил «02» 10 2017 г. 16 час 25 мин

Исполнитель работ

Заявитель

Заявка проверена и зарегистрирована

02.10.17
(подпись ответственного лица)

Примечание

ТМ
(наименование службы)

ЗАЯВКА № 544

на неисправность газового оборудования

Заявка принята « 30 09 2017 г. »
По адресу: г.(пос) Черноголовка ул. (пер) Юбилейная М час 50 мин
Дом № 14 кв. № 14 этаж 1 телефон

Ф.И.О. заявителя Селиванов
Содержание заявления пропускает газ
Ф.И.О. принявшего заявку Мухомов ВМ

Направлен представитель газового хозяйства Сорокин Ю

Обнаруженные неисправности и содержание выполненных работ Взят проба
д.р. ГВС 0% утечек не обнаружено
проверено обмыванием
БЗ 879 проба д.р. ГВС 0%

« 30 » 09 2017 г. 12 час 00 мин
Работу выполнил « 30 » 09 2017 г. 12 час 15 мин
Исполнитель работ Селиванов

Заявитель Селиванов
Заявка проверена и зарегистрирована Мухомов

(подпись ответственного лица)

Примечание

ООО «ЧерногорскГаз»

ВНС

(наименование службы)

Форма 27-3
срок хранения 3 года

ЗАЯВКА № *540*

на неисправность газового оборудования

89235918051

Заявка принята «*30*» *09* 201*7* г.

По адресу: г.(пос) *Черногорск* ул. (пер) *Юбилейная*

Дом № _____ кв. № *34* этаж _____ телефон _____

Ф.И.О заявителя *Лазун*

Содержание заявления *Врошуская в соед. уст-ке с подвозкой*

Ф.И.О. принявшего заявку *Шуриков В.И.*

Направлен представитель газового хозяйства *Соболяри Т.Д.*

Обнаруженные неисправности и содержание выполненных работ *Взята проба 2р ГВС-01.*

утечка в соединении углеродного

взята проба 2р ГВС-01

«*30*» *09* 201*7* г.

Работу выполнил «*30*» *09* 201*7* г.

Исполнитель работ *Лазун*

Заявитель *Лазун*

Заявка проверена и зарегистрирована *Лазун*

11 час *30* мин

11 час *50* мин

Примечание

РДС

(наименование службы)

ЗАЯВКА № 512

на неисправность газового оборудования

Заявка принята «

30 09 2014 г.

По адресу: г. (пос)

Мерносерск

ул. (пер)

Кобилейков

Дом №

8

кв. №

38

этаж

номер

Ф.И.О заявителя

Тонамарев

Содержание заявления

утечка в подвочку

Ф.И.О. принявшего заявку

Ильин

Направлен представитель газового хозяйства

Соболев ТД

Обнаруженные неисправности и содержание выполненных работ

13.9.14 проба 2р 1 ВС 0%
проткнул шлангое соединение утечка
устранена Взята проба 2р 1 ВС 0%
проверена обмямвация

«30» 09 2014 г.

Работу выполнил «

30» 09 2014 г.

Исполнитель работ

Свар

Заявитель «

Тонамарев

Заявка проверена и зарегистрирована

(подпись представителя службы)

Примечание

ООО «ЧерногорскГаз»

Форма 27-3
срок хранения 3 года

АКС
(наименование службы)

ЗАЯВКА № 462

на неисправность газового оборудования

Заявка принята « 7 » 09 2017 г. час 13 мин 00
По адресу: г. (пос) Черногорск ул. (пер) Юбилейная
Дом № 5 кв. № 4 этаж _____ телефон 302017787
Ф.И.О. заявителя Фарошидзе
Содержание заявления просьба проверить (узнать) в здании
Ф.И.О. принявшего заявку Минх
Направлен представитель газового хозяйства старожилов СВ
Обнаруженные неисправности и содержание выполненных работ _____

Заменил загаситель

« 7 » 09 2017 г. 07 00 2017 г.

13 час 15 мин
13 час 25 мин

Работу выполнил _____
Исполнитель работ _____
Заявитель Фарошидзе
Заявка проверена и зарегистрирована _____
Минх
(подпись ответственного лица)

Примечание _____

(наименование службы)

ЗАЯВКА № 418

на неисправность газового оборудования

Заявка принята « 28 » 08 2017 г.

6 час 55 мин

По адресу: г. (пос) Чусов Край

ул. (пер) Юбилейная

Дом № 8 кв. № 56

этаж

телефон 5913157495

Ф.И.О заявителя Сурцова

Содержание заявления Зетух газа на. Адам

Ф.И.О. принявшего заявку Ковалева А.И.

Направлен представитель газового хозяйства Ким А.А.

Обнаруженные неисправности и содержание выполненных работ Выезд в кредит на проверку работоспособности и обслуживания газового оборудования. Проверка наличия газа, проверка работы газовой плиты, проверка работы газовой котельной. Проверка работоспособности газового оборудования. Проверка работоспособности газового оборудования.

« 28 » 08 2017 г.

9 час 10 мин

Работу выполнил « 28 » 08 2017 г.

9 час 50 мин

Исполнитель работ

Заявитель Сурцова

Заявка проверена и зарегистрирована

Ковалева А.И.

(подпись ответственного лица)

Примечание

ООО «ЧерногорскГаз»

АДС

(наименование службы)

Форма 27-3
срок хранения 3 года

ЗАЯВКА № 509

на неисправность газового оборудования

Заявка принята « 30 » 09 2017 г. ЧАС 10 МИН 40

По адресу: г.(пос) Черногорск ул. (пер) Юбилейное
Дом № 8 кв. № 40 этаж телефон

Ф.И.О заявителя Тихонин Т.И.

Содержание заявления Пропускной механизм с ПП

Ф.И.О. принявшего заявку Щуровский ИМ

Направлен представитель газового хозяйства Сегазарь ТД

Обнаруженные неисправности и содержание выполненных работ Замена пробы 2р

ГВС 01, протянута гибкое соединение

ГП, установка счетчика Взятие пробы

2р ГВС 09.

« 30 » 09 2017 г. ЧАС 11 МИН 00

Работу выполнил « 30 » 09 2017 г. ЧАС 11 МИН 20

Исполнитель работ Тихонин

Заявитель К. Сидорова

Заявка проверена и зарегистрирована Щуровский

(подпись ответственного лица)

Примечание