

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-840
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 23 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г
 Телефон: 73903161011
 Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Советская, 98
 Адрес: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Советская, 98
 Назначение: Многоквартирный дом
 Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". Промывка проводилась водопроводной водой
2	№2 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". Промывка проводилась водопроводной водой
3	№3 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". Промывка проводилась водопроводной водой
4	№4 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". Промывка проводилась водопроводной водой
5	№5 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". Промывка проводилась водопроводной водой
6	№6 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". Промывка проводилась водопроводной водой
7	№7 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". Промывка проводилась водопроводной водой
8	№8 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". Промывка проводилась водопроводной водой
9	№9 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". Промывка проводилась водопроводной водой
10	№10 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	
2	№2 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	
3	№3 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	
4	№4 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см ²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см ²	Факт опрессовки	Комментарий
5	№5 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	
6	№6 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	
7	№7 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	
8	№8 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	
9	№9 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	
10	№10 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			23.08.2022

Прочие объекты теплopotребления:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000216	Бехер	655163, Хакасия Респ , г Черногорск



Дата оформления: 29 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Советская, 98

Адрес: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Советская, 98

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-840 от 23 . 08 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			29.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-574
ПРОМЫВКИ И ОПРЕССОВКИ СЕТЕЙ
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 28 . 07 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г
 Телефон: 73903161011
 Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина, 5
 Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина, 5
 Назначение: Многоквартирный дом
 Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			03.08.2022

Прочие объекты теплопотребления:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000531	Кокорин	Кокорин Ю.В.
2	2140000530	Кокорин	Кокорин М.Ю.
3	2140000243	Данилец	Данилец О. В.
4	2140000264	Сургутская	Сургутская Л. С.
5	2140000436	Бронникова	Бронникова
6	2140000501	Каминская	Каминская А.И.
7	2140000137	ИП Смирнова Ольга Александровна	Смирнова
8	2140000386	Мищенко	Мищенко Л.А.
9	2140002584	Тимофеева	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,
10	2140002592	Бородин	Бородин С.П.
11	2140000531	Кокорин	Кокорин Ю.В.



Дата оформления: 17 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 30В

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 30В

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-214 от 20 . 06 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи.

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			17.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-465
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 18 . 07 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 26

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 26

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			19.07.2022



технического осмотра теплопотребляющей энергоустановки и систем теплопотребления к отопительному сезону

Дата оформления: 19 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Юбилейная, 26

Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Юбилейная, 26

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-465 от 18 . 07 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			19.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-363
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 06 . 07 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 24

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 24

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			07.07.20



Дата оформления: 19 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 24

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 24

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-363 от 06 . 07 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена:

Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			19.08.2022



Дата оформления: 29 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Юбилейная, 20

Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Юбилейная, 20

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-823 от 22 . 08 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			30.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-823
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 22 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г
 Телефон: 73903161011
 Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 20
 Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 20
 Назначение: Многоквартирный дом
 Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			22.08.2022

Прочие объекты теплопотребления:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000617, 2140000710	ИП Кипароидзе Лела Саридановна	Читадзе Л.С.
2	2140000199	ИП Воробьев Сергей Сергеевич	Воробьев С. С.
3	2140000616	Чайникова	Чайникова Н.А.
4	2140000046	МБОУ ДО "Центр творчества и досуг"	Центр творчества и досуга
5	2140000342	Прокопенко	Прокопенко Е.Ю.
6	2140000336	ИП Попова Анна Маркленовна	Попова А.М.
7	2140000506	Каргина	Каргина Н.Ф.



Дата оформления: 17 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 18

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 18

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-410 от 12 . 07 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			17.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-410
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 12 . 07 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 18

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 18

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрач. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой. Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: **Промывка и опрессовка выполнена**

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			14.07.2022

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000208	ООО "Магазин № 17"	Магазин № 17

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-522
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 25 . 07 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г
 Телефон: 73903161011
 Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 16
 Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 16
 Назначение: Многоквартирный дом
 Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой. Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			28.07.2022

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000036	ООО "Виктория"	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,
2	2140000343	Простокишина	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,
3	2140000216	Бехер	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,
4	2140000036	ООО "Виктория"	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,
5	2140000357	РУДАЯ	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,
6	2140000357	РУДАЯ	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,



Дата оформления: 17 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Юбилейная, 16

Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Юбилейная, 16

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-522 от 25 . 07 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			17.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-684
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 08 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Советская, 92

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Советская, 92

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			09.08.2022

Прочие объекты теплопотребления:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000297	ООО "ТС КОМАНДОР"	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,



Дата оформления: 22 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Советская, 92

Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Советская, 92

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-684 от 08 . 08 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ЛТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания. Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			22.08.2022



Дата оформления: 22 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Советская, 94

Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Советская, 94

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-717 от 10 . 08 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена:

Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			22.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-717
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 10 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г
Телефон: 73903161011
Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Советская, 94
Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Советская, 94
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭИТЭ". Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: **Промывка и опрессовка выполнена**

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			11.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-740
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 12 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г
 Телефон: 73903161011
 Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Советская, 96
 Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Советская, 96
 Назначение: Многоквартирный дом
 Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой. Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			12.08.2022

Прочие объекты теплпотребления:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000302	ООО "ФИРМА "ИЛОНА"	ООО "Фирма"Илона"
2	2140000302	ООО "ФИРМА "ИЛОНА"	ООО "Фирма"Илона"



Дата оформления: 22 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Советская, 96

Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Советская, 96

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-740 от 12 . 08 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена:

Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания, Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			22.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-826
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 22 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Советская, 102

Адрес: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Советская, 102

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭИТЭ". Промывка проводилась водопроводной водой
2	№2 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭИТЭ". Промывка проводилась водопроводной водой
3	№3 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭИТЭ". Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	
2	№2 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	
3	№3 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			22.08.2022



Дата оформления: 29 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655163, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Советская, 102

Адрес: 655163, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Советская, 102

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-826 от 22 . 08 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			29.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-488
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 20 . 07 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г
 Телефон: 73903161011
 Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 12
 Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 12
 Назначение: Многоквартирный дом
 Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			22.07.2022

Прочие объекты теплопотребления:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000123	Завязочникова	Завязочникова М.П.
2	2140000205	ИП Веденева Галина Викторовна	ИП Веденева
3	2140000099	Багатова	Багатова Т. Ю.
4	2140000021, 2140000023	ИП Данилин Александр Иванович	Данилин А. И.
5	2140000169	ИП Алымова Марина Валентиновна	Алымова М. В.
6	2140000123	Завязочникова	Завязочникова М.П.
7	2140000233	Борисова	Борисова
8	2140000001	Зарыпова	ИП Зарыпова



Дата оформления: 17 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Юбилейная, 12

Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Юбилейная, 12

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-488 от 20 . 07 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да			
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			17.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-207
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 17 . 06 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 26А

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 26А

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			20.06.2022



Дата оформления: 17 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 26А

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 26А

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-207 от 17 . 06 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле. внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			17.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-113
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 06 . 06 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24А

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24А

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	+7	2	Теплофикационная вода					Выполнена	

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	10,0	Выполнена	Опрессовка не принята, необходимо выполнить ревизию запорной арматуры и фланцевых соединений на УУ (при необходимости з/арматуру заменить) согласно ПТЭ ТЭ п.9.3.22, п.11.5

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			07.06.2022

Прочие объекты теплопотребления:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000526	Каюмов	Каюмов Р.А.



Дата оформления: 18 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ., г. Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ., г. Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24А

Адрес: 655158, Хакасия Респ., г. Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24А

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-206 от 17 . 06 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплopotребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			18.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-360
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 05 . 07 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрач. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			05.07.2022

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000269	Гейнц	Гейнц
2	2140000428	Кононенко	Кононенко И.Н.
3	2140000423	Затынайченко	Затынайченко
4	2140000519	ХАМИНА	Хамина И.В.



Дата оформления 20 . 07 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ., г. Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ., г. Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24

Адрес: 655158, Хакасия Респ., г. Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-360 от 05 . 07 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Да			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	герметизация теплового ввода не выполнена		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Да			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Нет			

Заключение: Замечания частично устранены. Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			20.07.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-328
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 30 . 06 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 20А

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 20А

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			30.06.2022



Дата оформления: 11 . 08 . 2022 г

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 20А

Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 20А

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-328 от 30 . 06 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			11.08.2022



Дата оформления: 11 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 20

Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 20

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-640 от 03 . 08 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			11.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-640
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 03 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"
 Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г
 Телефон: 73903161011
 Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 20
 Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 20
 Назначение: Многоквартирный дом
 Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой. Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			08.08.2022

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000236	Бронников	Бронников
2	2140000186	ИП Лукашова Галина Николаевна	655158, Хакасия Респ, г Черногорск,
3	2140000179	Грекова	Грекова Л.А.
4	2140000245	ИП Рудягина Татьяна Леонидовна	655158, Хакасия Респ, г Черногорск,
5	2140000573	ООО "КДЛ"	ООО "КДЛ"
6	2140000445	ИП Хайбуллова Елена Андреевна	655158, Хакасия Респ, г Черногорск,
7	2140000186	ИП Лукашова Галина Николаевна	655158, Хакасия Респ, г Черногорск,
8	2140000025	Антонова	Антонова О.Г.
9	2140000105	Хасанов	Хасанов О.М.
10	2140000468	Нотариус Пустошилова Галина Викт	Нотариус Пустошилова Г.В.
11	2140000161	ИП Коваленко Наталья Викторовна	655158, Хакасия Респ, г Черногорск,



технического осмотра теплотребляющей энергоустановки и систем теплоснабжения к отопительному сезону

Дата оформления: 02 . 09 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 18В

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 18В

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-745 от 12 . 08 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			02.09.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-745
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 12 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г
 Телефон: 73903161011
 Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 18В
 Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 18В
 Назначение: Многоквартирный дом
 Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой
2	№2 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой
3	№3 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	
2	№2 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	
3	№3 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			12.08.2022

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000320	ОСИНА	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-445
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 15 . 07 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 10А

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 10А

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрач. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			19.07.2022



Дата оформления: 18 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 10А

Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 10А

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-445 от 15 . 07 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			18.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-529
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 25 . 07 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г
 Телефон: 73903161011
 Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 10
 Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 10
 Назначение: Многоквартирный дом
 Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой. Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭИТЭ".

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			01.08.2022

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140002574	Ильясова	Ильясова Л.В.
2	2140002556	ИП Назаров Игорь Вячеславович	Комите по имущ.
3	2140000360, 2140000730	Савченко	Савченко С. Н.



Дата оформления: 18 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"
 Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г
 Телефон: 73903161011
 Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 10
 Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 10
 Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-529 от 25 . 07 . 2022 г. Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			18.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-444
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 15 . 07 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 8В

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 8В

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой. Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			21.07.2022

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000597	ООО "НПО "СКАТ"	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,



Дата оформления: 17 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 8В

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 8В

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-444 от 15 . 07 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена:

Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			17.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-333
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 30 . 06 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 36

Адрес: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 36

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			04.07.2022

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140002601	Проскуряков	655163, Хакасия Респ , г Черногорск,



Дата оформления: 10 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г
 Телефон: 73903161011
 Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 36
 Адрес: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 36
 Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-333 от 30 . 06 . 2022 г. Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			10.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-335
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 30 . 06 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Калинина, 25

Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Калинина, 25

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрач. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой. Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			01.07.2022

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000117	Евграфова	655158, Хакасия Респ, г Черногорск,



Дата оформления: 10 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Калинина, 25

Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Калинина, 25

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-335 от 30 . 06 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Нет			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			10.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-320
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 29 . 06 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г
 Телефон: 73903161011
 Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 23Б
 Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 23Б
 Назначение: Многоквартирный дом
 Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой. Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			29.06.2022

осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".



Дата оформления: 10 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 23Б

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 23Б

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-320

от 29 . 06 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			10.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-822
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 22 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г
Телефон: 73903161011
Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 23А
Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 23А
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	7	2	Водопроводная вода					Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			22.08.2022



Дата оформления: 31 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО "Сервис-Лайн"

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 7а

Телефон: 73903161615

Лицевой счет: 2140000107

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 23А

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 23А

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-883 от 30 . 08 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			31.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-334
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 30 . 06 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г
 Телефон: 73903161011
 Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 23
 Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 23
 Назначение: Многоквартирный дом
 Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрач. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой. Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			30.06.2022

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000514	Шавель	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,



Дата оформления: 10 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ., г. Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Калинина, 23

Адрес: 655158, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Калинина, 23

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-334 от 30 . 06 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п. 16 пп. 14 Правил пр. 103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			10.08.2022



Дата оформления: 10 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655163, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Калинина, 20

Адрес: 655163, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Калинина, 20

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-412 от 12 . 07 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			10.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-412
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 12 . 07 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 20

Адрес: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 20

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			19.07.2022

Прочие объекты теплопотребления:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000246, 2140000734	Дерябкина	Дерябкина С. И.



Дата оформления: 29 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Калинина, 19А

Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Калинина, 19А

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-824 от 22 . 08 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			29.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-824
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 22 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г
Телефон: 73903161011
Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 19А
Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 19А
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	7	2	Водопроводная вода					Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			22.08.2022

Прочие объекты теплпотребления:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000168	ИП Коркунов Владимир Михайлович	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,
2	2140000130	Долганина	Долганина О. М.

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-380
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 07 . 07 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 18

Адрес: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 18

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрач. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой. Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			13.07.2022



технического осмотра теплотребляющей энергоустановки и систем теплоснабжения к отопительному сезону

Дата оформления: 10 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ., г. Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655163, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Калинина, 18

Адрес: 655163, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Калинина, 18

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-380 от 07 . 07 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания. Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			10.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-379
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 07 . 07 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г
 Телефон: 73903161011
 Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Генерала Тихонова, 37
 Адрес: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Генерала Тихонова, 37
 Назначение: Многоквартирный дом
 Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой. Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е. Ю.			08.07.2022

Прочие объекты теплопотребления:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000615	ИП Цегельнюк Жанна Владимировна	Цегельнюк
2	2140000132, 2140000552, 21400006	Комитет по управлению имуществом	Комитет по имущ.



Дата оформления: 16 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ., г. Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655163, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, 37

Адрес: 655163, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, 37

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-379 от 07 . 07 . 2022 г. Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п. 16 пп. 14 Правил пр. 103	Да			

Заключение: Выявлены замечания. Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			16.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-332
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 30 . 06 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Генерала Тихонова, 35

Адрес: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Генерала Тихонова, 35

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			05.07.2022



Дата оформления: 16 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ., г. Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655163, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, 35

Адрес: 655163, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, 35

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-332 от 30 . 06 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания. Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			16.08.2022



Дата оформления: 16 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655163, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Генерала Тихонова, 33

Адрес: 655163, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Генерала Тихонова, 33

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-294 от 28 . 06 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена:

Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания. Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю			16.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-294
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 28 . 06 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г
 Телефон: 73903161011
 Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Генерала Тихонова, 33
 Адрес: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Генерала Тихонова, 33
 Назначение: Многоквартирный дом
 Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

АКТ № 2022-ЧГ/ПОС-294

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			30.06.2022

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000413	МУП "Проектстрой"	МУП Проектстрой
2	2140000263, 2140000409	Сураев	Сураев А. Е.

(Черногорск) | Представитель по доверенности | Николаева Е.Ю. | 30.06.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-295
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 28 . 06 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655163, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Генерала Тихонова, 17Б

Адрес: 655163, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Генерала Тихонова, 17Б

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой. Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭИТЭ".

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			30.06.2022



Дата оформления: 16 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655163, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Генерала Тихонова, 17Б

Адрес: 655163, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Генерала Тихонова, 17Б

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-295 от 28 . 06 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да			
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			16.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-487
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 20 . 07 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина, 9

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина, 9

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭИТЭ".

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			25.07.2022



Дата оформления: 11 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина, 9

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина, 9

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-487 от 20 . 07 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е Ю.			11.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-599
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 01 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г
 Телефон: 73903161011
 Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина, 7
 Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина, 7
 Назначение: Множквартирный дом
 Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой. Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			03.08.2022

Прочие объекты теплопотребления:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000236	Бронников	Бронников
2	2140000118, 2150000700	ИП Евдокимов Игорь Леонидович	Евдокимов И.Л.
3	2140000154	Ульянова	Ульянова Н.А.
4	2140000348	Ратникова	Ратникова И.П.
5	2140000172	АО "ЧЕРНОГОРСК- ИНФОРМ"	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,



Дата оформления: 11 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903161011

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Пушкина, 7

Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Пушкина, 7

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-599 от 01 . 08 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	уст
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			11.08.22