

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-871
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 30 . 08 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г

Телефон: 73903135115

Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 18

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 18

Назначение: Множкквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем: Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	45	2	Теплообменная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем: Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	10.0	10	0.1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карлухин О.Л.			31.08.2023

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-870
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 30 . 08 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Коммунальщик"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 24Г
 Телефон: 73903135115
 Лицевой счет: 2140000713, 2140002664

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 18В
 Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 18В
 Назначение: Многоквартирный дом
 Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой
2	№2: Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой
3	№3: Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кг/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кг/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	
2	№2: Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	
3	№3: Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			30.08.2023

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000320	ОСИНА	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,