

17.	Проверка технического состояния конденсатосборника	Выполнено (при ППР)
18.	Проверка на загазованность контрольной трубки	еженедельно
19.	Испытание, настройка и регулировка предохранительных клапанов, редуктора	Выполнено (при ППР)
20.	Аварийно диспетчерское сопровождение	Ежедневно
21.	Организация проверки состояния системы ВДГО и её элементов	Ежедневно
22.	Организация тех.обслуживания и ремонта систем загазованности помещений.	Выполнено (при ППР)
23.	Проверка манометров на ГРУ	Выполнено (еженедельно)

**Примечание:** дата, время проведения работ по техническому обслуживанию и ремонт указано при проведении ППР (планово-предупредительного ремонта) и отражена в ведомости учета объектов согласно наряду-акту (ППР).

Генеральный директор ООО «ЧерногорскГаз»

Начальник АДС

Директор

ООО «УК Коммунальщик»

О.В. Головченко

Д.А. Михеев

Н.В.Копосова

**АКТ**  
**сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору о техническом**  
**обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования**  
**за июнь 2019года**

г. Черногоorsk

« 14 » июня 2019 года  
10 час. 00 мин.

ООО «ЧерногоorskГаз» в лице Генерального директора общества Головченко О.В., действующего на основании Устава общества, непосредственно работник выполнивший работы –слесарь АДС Унтерберг Н.А., именуемое в дальнейшем « Исполнитель» , с одной стороны,

и, ООО «УК Коммунальщик» в лице директора Копосовой Н.В., действующего на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем « Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем стороны, составили настоящий акт сдачи-приемки выполненных работ в рамках заключенного между сторонами договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования:

по адресу: г.Черногоorsk, ул. Космонавтов, дом 6.

№ п/п	Наименование работы	Сведения о выполнении работ
1.	Проверка (визуальная) соответствия установки газоиспользующего оборудования и прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям	Проверено (при ППР)
2.	Проверка (визуальная) наличия свободного доступа к газопроводам и газоиспользующему оборудованию	Проверено (при ППР)
3.	Проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий	Проверено (при ППР)
4.	Проверка герметичности соединений газопроводов и арматуры приборным методом или мыльной эмульсией	Проверено (при ППР)
6.	Проверка работоспособности и смазка кранов (задвигек), установленных на газопроводах, при необходимости, перебивка сальниковых уплотнений	16 кранов (при ППР)
7.	Разборка и смазка всех кранов бытового газоиспользующего оборудования	Выполнено (при ППР)
8.	Проверка работоспособности автоматики безопасности бытового газоиспользующего оборудования, ее наладка и регулировка	при наличии выполнено
9.	Очистка горелок от загрязнений, регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования	Выполнено (при ППР)
10.	Проверка герметичности бытового газоиспользующего оборудования	Выполнено (при ППР)
11.	Выявление необходимости замены или ремонта (восстановление) отдельных узлов и деталей газоиспользующего оборудования	Выполнено (при ППР)
12.	Замечания по работе вентиляционных каналов	нет
13.	Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту	Произведен (при ППР)
14.	У бытовых газовых плит дополнительно проверяется: - надежность крепления стола к корпусу плиты; - отсутствие механических повреждений решетки стола, создающих неустойчивое положение посуды; - фиксация дверки духового шкафа; - автоматическое зажигание горелок, работоспособность предохранительного устройства, прекращающего подачу газа в горелку при погасании пламени на плитах повышенной комфортности	Выполнено (при ППР)
15.	Обход и осмотр трасс подземного газопровода и ГРУ	еженедельно
16.	Проверка на загазованность газовых колодцев	Выполнено (при обходе трассы)

17.	Проверка технического состояния конденсатосборника	Выполнено (при ППР)
18.	Проверка на загазованность контрольной трубки	еженедельно
19.	Испытание, настройка и регулировка предохранительных клапанов, редуктора	Выполнено (при ППР)
20.	Аварийно диспетчерское сопровождение	Ежедневно
21.	Организация проверки состояния системы ВДГО и её элементов	Ежедневно
22.	Организация тех.обслуживания и ремонта систем загазованности помещений.	Выполнено (при ППР)
23.	Проверка манометров на ГРУ	Выполнено (еженедельно)

**Примечание:** дата, время проведения работ по техническому обслуживанию и ремонт указано при проведении ППР (планово-предупредительного ремонта) и отражена в ведомости учета объектов согласно наряду-акту (ППР).

Генеральный директор ООО «ЧерногорскГаз»

Начальник АДС

Директор

ООО «УК Коммунальщик»

О.В. Головченко

Д.А. Михеев

Н.В.Копосова



**АКТ**  
**сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору о техническом**  
**обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования**  
**за апрель 2019года**

г. Черногоorsk

« 30 » апреля 2019 года  
10 час. 00 мин.

ООО «ЧерногоorskГаз» в лице Генерального директора общества Головченко О.В., действующего на основании Устава общества, непосредственно работник выполнивший работы –слесарь АДС Унтерберг Н.А., именуемое в дальнейшем « Исполнитель» , с одной стороны,

и, ООО «УК Коммунальщик» в лице директора Копосовой Н.В., действующего на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем « Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем стороны, составили настоящий акт сдачи-приемки выполненных работ в рамках заключенного между сторонами договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования:

по адресу: г.Черногоorsk, ул. Калинина, дом 25.

№ п/п	Наименование работы	Сведения о выполнении работ
1.	Проверка (визуальная) соответствия установки газоиспользующего оборудования и прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям	Проверено (при ППР)
2.	Проверка (визуальная) наличия свободного доступа к газопроводам и газоиспользующему оборудованию	Проверено (при ППР)
3.	Проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий	Проверено (при ППР)
4.	Проверка герметичности соединений газопроводов и арматуры приборным методом или мыльной эмульсией	Проверено (при ППР)
6.	Проверка работоспособности и смазка кранов (задвижек), установленных на газопроводах, при необходимости, перебивка сальниковых уплотнений	12 кранов (при ППР)
7.	Разборка и смазка всех кранов бытового газоиспользующего оборудования	Выполнено (при ППР)
8.	Проверка работоспособности автоматики безопасности бытового газоиспользующего оборудования, ее наладка и регулировка	при наличии выполнено
9.	Очистка горелок от загрязнений, регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования	Выполнено (при ППР)
10.	Проверка герметичности бытового газоиспользующего оборудования	Выполнено (при ППР)
11.	Выявление необходимости замены или ремонта (восстановление) отдельных узлов и деталей газоиспользующего оборудования	Выполнено (при ППР)
12.	Замечания по работе вентиляционных каналов	нет
13.	Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту	Произведен (при ППР)
14.	У бытовых газовых плит дополнительно проверяется: - надежность крепления стола к корпусу плиты; - отсутствие механических повреждений решетки стола, создающих неустойчивое положение посуды; - фиксация дверки духового шкафа; - автоматическое закигание горелок, работоспособность предохранительного устройства, прекращающего подачу газа в горелку при погасании пламени на плитах повышенной комфортности	Выполнено (при ППР)
15.	Обход и осмотр трасс подземного газопровода и ГРУ	еженедельно
16.	Проверка на загазованность газовых колодцев	Выполнено (при обходе трассы)

17.	Проверка технического состояния конденсатосборника	Выполнено (при ППР)
18.	Проверка на загазованность контрольной трубки	еженедельно
19.	Испытание, настройка и регулировка предохранительных клапанов, редуктора	Выполнено (при ППР)
20.	Аварийно диспетчерское сопровождение	Ежедневно
21.	Организация проверки состояния системы ВДГО и её элементов	Ежедневно
22.	Организация тех.обслуживания и ремонта систем загазованности помещений.	Выполнено (при ППР)
23.	Проверка манометров на ГРУ	Выполнено (еженедельно)

**Примечание:** дата, время проведения работ по техническому обслуживанию и ремонт указано при проведении ППР (планово-предупредительного ремонта) и отражена в ведомости учета объектов согласно наряду-акту (ППР).

Генеральный директор ООО «ЧерногорскГаз»

Начальник АДС

Директор

ООО «УК Коммунальщик»

О.В. Головченко

Д.А. Михеев

Н.В.Копосова



**АКТ**  
**сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору о техническом**  
**обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования**  
**за май 2019года**

г. Черногоorsk

« 31 » мая 2019 года  
10 час. 00 мин.

ООО «ЧерногоorskГаз» в лице Генерального директора общества Головченко О.В., действующего на основании Устава общества, непосредственно работник выполнивший работы –слесарь АДС Унтерберг Н.А., именуемое в дальнейшем « Исполнитель» , с одной стороны,

и, ООО «УК Коммунальщик» в лице директора Копосовой Н.В., действующего на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем « Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем стороны, составили настоящий акт сдачи-приемки выполненных работ в рамках заключенного между сторонами договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования:

по адресу: г.Черногоorsk, ул. Космонавтов, дом 8.

№ п/п	Наименование работы	Сведения о выполнении работ
1.	Проверка (визуальная) соответствия установки газоиспользующего оборудования и прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям	Проверено (при ППР)
2.	Проверка (визуальная) наличия свободного доступа к газопроводам и газоиспользующему оборудованию	Проверено (при ППР)
3.	Проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий	Проверено (при ППР)
4.	Проверка герметичности соединений газопроводов и арматуры приборным методом или мыльной эмульсией	Проверено (при ППР)
6.	Проверка работоспособности и смазка кранов (задвижек), установленных на газопроводах, при необходимости, перебивка сальниковых уплотнений	32 кранов (при ППР)
7.	Разборка и смазка всех кранов бытового газоиспользующего оборудования	Выполнено (при ППР)
8.	Проверка работоспособности автоматики безопасности бытового газоиспользующего оборудования, ее наладка и регулировка	при наличии выполнено
9.	Очистка горелок от загрязнений, регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования	Выполнено (при ППР)
10.	Проверка герметичности бытового газоиспользующего оборудования	Выполнено (при ППР)
11.	Выявление необходимости замены или ремонта (восстановление) отдельных узлов и деталей газоиспользующего оборудования	Выполнено (при ППР)
12.	Замечания по работе вентиляционных каналов	нет
13.	Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту	Произведен (при ППР)
14.	У бытовых газовых плит дополнительно проверяется: - надежность крепления стола к корпусу плиты; - отсутствие механических повреждений решетки стола, создающих неустойчивое положение посуды; - фиксация дверки духового шкафа; - автоматическое зажигание горелок, работоспособность предохранительного устройства, прекращающего подачу газа в горелку при погасании пламени на плитах повышенной комфортности	Выполнено (при ППР)
15.	Обход и осмотр трасс подземного газопровода и ГРУ	еженедельно
16.	Проверка на загазованность газовых колодцев	Выполнено (при обходе трассы)

17.	Проверка технического состояния конденсатосборника	Выполнено (при ППР)
18.	Проверка на загазованность контрольной трубки	еженедельно
19.	Испытание, настройка и регулировка предохранительных клапанов, редуктора	Выполнено (при ППР)
20.	Аварийно диспетчерское сопровождение	Ежедневно
21.	Организация проверки состояния системы ВДГО и её элементов	Ежедневно
22.	Организация тех.обслуживания и ремонта систем загазованности помещений.	Выполнено (при ППР)
23.	Проверка манометров на ГРУ	Выполнено (еженедельно)

**Примечание:** дата, время проведения работ по техническому обслуживанию и ремонт указано при проведении ППР ( планово-предупредительного ремонта) и отражена в ведомости учета объектов согласно наряду-акту ( ППР).

Генеральный директор ООО «ЧерногорскГаз»

Начальник АДС

Директор

ООО «УК Коммунальщик»

О.В. Головченко

Д.А. Михеев

Н.В.Копосова



**АКТ**  
**сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору о техническом**  
**обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования**  
**за Февраль 2019года**

г. Черногоorsk

« 25 » февраля 2019 года  
10 час. 00 мин.

ООО «ЧерногоorskГаз» в лице Генерального директора общества Головченко О.В., действующего на основании Устава общества, непосредственно работник выполнивший работы –слесарь АДС Собакарь Г.Д., именуемое в дальнейшем « Исполнитель» , с одной стороны,

и, ООО «УК Коммунальщик» в лице директора Копосовой Н.В., действующего на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем « Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем стороны, составили настоящий акт сдачи-приемки выполненных работ в рамках заключенного между сторонами договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования:

по адресу: г.Черногоorsk, ул. Космонавтов, дом 26А.

№ п/п	Наименование работы	Сведения о выполнении работ
1.	Проверка (визуальная) соответствия установки газоиспользующего оборудования и прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям	Проверено (при ППР)
2.	Проверка (визуальная) наличия свободного доступа к газопроводам и газоиспользующему оборудованию	Проверено (при ППР)
3.	Проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий	Проверено (при ППР)
4.	Проверка герметичности соединений газопроводов и арматуры приборным методом или мыльной эмульсией	Проверено (при ППР)
6.	Проверка работоспособности и смазка кранов (задвигек), установленных на газопроводах, при необходимости, перебивка сальниковых уплотнений	32 кранов (при ППР)
7.	Разборка и смазка всех кранов бытового газоиспользующего оборудования	Выполнено (при ППР)
8.	Проверка работоспособности автоматики безопасности бытового газоиспользующего оборудования, ее наладка и регулировка	при наличии выполнено
9.	Очистка горелок от загрязнений, регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования	Выполнено (при ППР)
10.	Проверка герметичности бытового газоиспользующего оборудования	Выполнено (при ППР)
11.	Выявление необходимости замены или ремонта (восстановление) отдельных узлов и деталей газоиспользующего оборудования	Выполнено (при ППР)
12.	Замечания по работе вентиляционных каналов	нет
13.	Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту	Произведен (при ППР)
14.	У бытовых газовых плит дополнительно проверяется: - надежность крепления стола к корпусу плиты; - отсутствие механических повреждений решетки стола, создающих неустойчивое положение посуды; - фиксация дверки духового шкафа; - автоматическое зажигание горелок, работоспособность предохранительного устройства, прекращающего подачу газа в горелку при погасании пламени на плитах повышенной комфортности	Выполнено (при ППР)
15.	Обход и осмотр трасс подземного газопровода и ГРУ	еженедельно
16.	Проверка на загазованность газовых колодцев	Выполнено (при обходе трассы)



17.	Проверка технического состояния конденсатосборника	Выполнено (при ППР)
18.	Проверка на загазованность контрольной трубки	еженедельно
19.	Испытание, настройка и регулировка предохранительных клапанов, редуктора	Выполнено (при ППР)
20.	Аварийно диспетчерское сопровождение	Ежедневно
21.	Организация проверки состояния системы ВДГО и её элементов	Ежедневно
22.	Организация тех.обслуживания и ремонта систем загазованности помещений.	Выполнено (при ППР)
23.	Проверка манометров на ГРУ	Выполнено (еженедельно)

**Примечание:** дата, время проведения работ по техническому обслуживанию и ремонт указано при проведении ППР (планово-предупредительного ремонта) и отражена в ведомости учета объектов согласно наряду-акту (ППР).

Генеральный директор ООО «ЧерногорскГаз»

Начальник АДС

Директор

ООО «УК Коммунальщик»

О.В. Головченко

Д.А. Михеев

Н.В.Копосова

**АКТ**  
**сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору о техническом**  
**обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования**  
**за март 2019года**

г. Черногоorsk

« 29 » марта 2019 года  
10 час. 00 мин.

ООО «ЧерногоorskГаз» в лице Генерального директора общества Головченко О.В., действующего на основании Устава общества, непосредственно работник выполнивший работы –слесарь АДС Собакарь Г.Д., именуемое в дальнейшем « Исполнитель» , с одной стороны,

и, ООО «УК Коммунальщик» в лице директора Копосовой Н.В., действующего на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем « Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем стороны, составили настоящий акт сдачи-приемки выполненных работ в рамках заключенного между сторонами договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования:

по адресу: г.Черногоorsk, ул. Калинина, дом 23.

№ п/п	Наименование работы	Сведения о выполнении работ
1.	Проверка (визуальная) соответствия установки газоиспользующего оборудования и прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям	Проверено (при ППР)
2.	Проверка (визуальная) наличия свободного доступа к газопроводам и газоиспользующему оборудованию	Проверено (при ППР)
3.	Проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий	Проверено (при ППР)
4.	Проверка герметичности соединений газопроводов и арматуры приборным методом или мыльной эмульсией	Проверено (при ППР)
6.	Проверка работоспособности и смазка кранов (задвижек), установленных на газопроводах, при необходимости, перебивка сальниковых уплотнений	24 кранов (при ППР)
7.	Разборка и смазка всех кранов бытового газоиспользующего оборудования	Выполнено (при ППР)
8.	Проверка работоспособности автоматики безопасности бытового газоиспользующего оборудования, ее наладка и регулировка	при наличии выполнено
9.	Очистка горелок от загрязнений, регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования	Выполнено (при ППР)
10.	Проверка герметичности бытового газоиспользующего оборудования	Выполнено (при ППР)
11.	Выявление необходимости замены или ремонта (восстановление) отдельных узлов и деталей газоиспользующего оборудования	Выполнено (при ППР)
12.	Замечания по работе вентиляционных каналов	нет
13.	Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту	Произведен (при ППР)
14.	У бытовых газовых плит дополнительно проверяется: - надежность крепления стола к корпусу плиты; - отсутствие механических повреждений решетки стола, создающих неустойчивое положение посуды; - фиксация дверки духового шкафа; - автоматическое зажигание горелок, работоспособность предохранительного устройства, прекращающего подачу газа в горелку при погасании пламени на плитах повышенной комфортности	Выполнено (при ППР)
15.	Обход и осмотр трасс подземного газопровода и ГРУ	еженедельно
16.	Проверка на загазованность газовых колодцев	Выполнено (при обходе трассы)



ООО «ЧерногорскГАЗ»

ул. Бограда, 03 «А»  
г. Черногорск, Республика Хакасия  
тел/факс (39031) 6-01-41

«10» 06 2019 г.

№

## А К Т

об отказе в доступе сотрудникам ООО «ЧерногорскГАЗ»

«10» 06 2019 г.

Косминавтов 8

(место составления)

Сотрудникам ООО «ЧерногорскГАЗ»

мессажист

Интерьер Н.А.

(должность, фамилия, инициалы, составившего акт)

В присутствии понятых:

1 кв 50 Воронцова Людмила Васильевна

(место работы, должность, фамилия, инициалы)

пенсионерка

(наименование и номер документа удостоверяющего личность, место жительства)

2 кв 24 Ярославцева Татьяна Сергеевна

(место работы, должность, фамилия, инициалы)

пенсионерка

(наименование и номер документа удостоверяющего личность, место жительства)

составлен настоящий акт о том, что сотрудникам ООО «ЧерногорскГАЗ» проводящим работы по техническому обследованию внутридомового газового оборудования отказано в доступе в (на)

кв: 19; 26; 43; 64; 71; 83; 100; 102; 105; 112; 113.

(наименование помещения или территории, адрес помещения или территории)

Сотрудники ООО «ЧерногорскГАЗ»

Интерьер Н.А.

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)



(подпись)

(подпись)

Понятые:

Воронцова Л.В.

(фамилия, инициалы)

Ярославцева Т.С.

(фамилия, инициалы)



(подпись)



(подпись)

(запись об отказе от подписи акта)

Копию акта получил:

« » 2019 г.

ООО «ЧерногорскГАЗ»

ул. Богда, 03 «А»  
г. Черногорск, Республика Хакасия  
тел/факс (39031) 6-01-41

« 23 » 03 2019 г.

№ \_\_\_\_\_

### А К Т

об отказе в доступе сотрудникам ООО «ЧерногорскГАЗ»

« 23 » 03 2019 г.

Черногорск ул. Тушкина 7  
(место составления)

Сотрудникам ООО «ЧерногорскГАЗ»

шеф-АЭС  
Унтерберт Николай Андреевич  
(фамилия, инициалы, составившего акт)

В присутствии понятых:

1 кв 81 Селина Елена Сергеевна  
(место работы, должность, фамилия, инициалы)

не работает. паспорт 133-604-05520  
(наименование и номер документа удостоверяющего личность, место жительства)

старшая 2 кв 2 Ромашакова Надежда Тригорьевна  
(место работы, должность, фамилия, инициалы)

не работает. паспорт 9500 074472  
(наименование и номер документа удостоверяющего личность, место жительства)

составлен настоящий акт о том, что сотрудникам ООО «ЧерногорскГАЗ» проводящим работы по техническому обследованию внутридомового газового оборудования отказано в доступе в (на)

кв. 16; 17; 29; ; 59; 63.  
(наименование помещения или территории, адрес помещения или территории)

Сотрудники ООО «ЧерногорскГАЗ»

Унтерберт Н. А.  
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(подпись)

Понятые:

Селина Е. С.  
(фамилия, инициалы)

Ромашакова Н. Т.  
(фамилия, инициалы)

(подпись)

(подпись)

(запись об отказе от подписи акта)

Копию акта получил: \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.



ул. Бюграда, 03 «А»  
г. Черногорск, Республика Хакасия  
тел/факс (39031) 6-01-41

» мая 2019 г.

№ \_\_\_\_\_

## А К Т

об отказе в доступе сотрудникам ООО «ЧерногорскГАЗ»

«4» мая 2019 г.

Черногорск ул. Калинина 25  
(место составления)

Сотрудникам ООО «ЧерногорскГАЗ» миссарь АРС

Унтерберг Н.А.  
(должность, фамилия, инициалы, составившего акт)

В присутствии понятых:

1. кв. 49 Лабуткина Людмила Васильевна  
(место работы, должность, фамилия, инициалы)

пенсионерка  
(наименование и номер документа удостоверяющего личность, место жительства)

2. кв. 50 Архипова Нина Михайловна  
(место работы, должность, фамилия, инициалы)

пенсионерка  
(наименование и номер документа удостоверяющего личность, место жительства)

составлен настоящий акт о том, что сотрудникам ООО «ЧерногорскГАЗ» проводящим работы по техническому обследованию внутридомового газового оборудования отказано в доступе в (на)

кв. 4, 5, 31, 47, 48, 52, 53, 56, 69. (кв. 68, 79 - не живут)  
(наименование помещений или территории, адрес помещений или территории)

Сотрудники ООО «ЧерногорскГАЗ»

Унтерберг Н.А.  
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

[подпись]  
(подпись)

(подпись)

Понятые:

Лабуткина Л.В.  
(фамилия, инициалы)

Архипова Н.М.  
(фамилия, инициалы)

[подпись]  
(подпись)

Архипова Н.М.  
(подпись)

(запись об отказе от подписи акта)

Копию акта получил: \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » 2019 г.

ООО «ЧерногорскГАЗ»

ул. Богда, 03 «А»

г. Черногорск, Республика Хакасия

тел/факс (39031) 6-01-41

«24» 03 2019 г.

№ \_\_\_\_\_

## А К Т

об отказе в доступе сотрудникам ООО «ЧерногорскГАЗ»

«24» 03 2019 г. г. Черногорск Паликина 23-77  
(место составления)

Сотрудникам ООО «ЧерногорскГАЗ» слесарь АДС  
Собакарь Геннадий Юлистриевич  
(должность, фамилия, инициалы, составившего акт)

В присутствии понятых:

1. Генератор старшая по дому  
(место работы, должность, фамилия, инициалы)  
Кривошеева Надежда Васильевна  
(наименование и номер документа удостоверяющего личность, место жительства)

2. \_\_\_\_\_  
(место работы, должность, фамилия, инициалы)  
паспорт 0004613536  
(наименование и номер документа удостоверяющего личность, место жительства)

составлен настоящий акт о том, что сотрудникам ООО «ЧерногорскГАЗ» проводящим работы по техническому обследованию внутридомового газового оборудования отказано в доступе в (на) -

№ 1, 6, 13, 17, 20, 29, 34, 42, 44, 23  
(наименование помещения или территории, адрес помещения или территории)

Сотрудники ООО «ЧерногорскГАЗ»

Собакарь ГД  
(фамилия, инициалы)

Генератор  
(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Понятые:

Кривошеева Н.В.  
(фамилия, инициалы)

Генератор  
(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(запись об отказе от подписи акта)

Копию акта получил: \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.



ООО «ЧерногорскГАЗ»  
ул. ~~Березовая~~ 03 «А»  
г. Черногорск, Республика Хакасия  
тел/факс (39031) 6-01-41

«28» 02 2019 г.

№ \_\_\_\_\_

## А К Т

об отказе в доступе сотрудникам ООО «ЧерногорскГАЗ»

«28» 02 2019 г.

Росмонавтов 26 А

(место составления)

Сотрудникам ООО «ЧерногорскГАЗ» Александр АДС

Собакарь ТД

(должность, фамилия, инициалы, составившего акт)

В присутствии понятых:

1 старшая по Золуе Мягкова Татьяна Маисеев.

(место работы, должность, фамилия, инициалы)

пенсционер с Мягкова

(наименование и номер документа удостоверяющего личность, место жительства)

2. \_\_\_\_\_

(место работы, должность, фамилия, инициалы)

(наименование и номер документа удостоверяющего личность, место жительства)

составлен настоящий акт о том, что сотрудникам ООО «ЧерногорскГАЗ» проводящим работы по техническому обследованию внутридомового газового оборудования отказано в доступе в (на)

№ 9, 13, 14, 21, 26, 35, 44, 67, 91, 96

(наименование помещения или территории, адрес помещения или территории)

Сотрудники ООО «ЧерногорскГАЗ»

Собакарь Геннадий

(фамилия, инициалы)

Дмитриев

(фамилия, инициалы)

[Подпись]

(подпись)

Понятые:

Мягкова Татьяна

(фамилия, инициалы)

Маисеевна

(фамилия, инициалы)

[Подпись]

(подпись)

(запись об отказе от подписи акта)

Копию акта получил: \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

ООО «ЧерногорскГАЗ»

ул. Бограда, 03  
г. Черногорск, Республик  
тел/факс (39031) 6-01-41

« 7 » 06 2019 г.

№

## А К Т

об отказе в доступе сотрудникам ООО «ЧерногорскГАЗ»

« 7 » 06 2019 г.

Космонавтов Б  
(место составления)

Сотрудникам ООО «ЧерногорскГАЗ»

слесарь АРС  
Штерберг Николай А.  
(должность, фамилия, инициалы, составившего акт)

В присутствии понятых:

1. кв 51 Арковский Владимир Дмитриевич  
(место работы, должность, фамилия, инициалы)  
пенсионер.  
(наименование и номер документа удостоверяющего личность, место жительства)

2. кв 59 Ложинова Марина Юрьевна  
(место работы, должность, фамилия, инициалы)  
лицей им. Батенкова.  
(наименование и номер документа удостоверяющего личность, место жительства)

составлен настоящий акт о том, что сотрудникам ООО «ЧерногорскГАЗ» проводящим работы по техническому обследованию внутридомового газового оборудования отказано в доступе в (на)

кв: 3; 8; 11; 16; 25; 32; 52. кв 4 не ищет.  
(наименование помещения или территории, адрес помещения или территории)

Сотрудники ООО «ЧерногорскГАЗ»

Штерберг Н. А.  
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(подпись)

Понятые:

Арковский В. Д.  
(фамилия, инициалы)

Ложинова М. Ю.  
(фамилия, инициалы)

(подпись)

(подпись)

(запись об отказе от подписи акта)

Копию акта получил:

« » 2019 г.



17.	Проверка технического состояния конденсатосборника	Выполнено (при ППР)
18.	Проверка на загазованность контрольной трубки	еженедельно
19.	Испытание, настройка и регулировка предохранительных клапанов, редуктора	Выполнено (при ППР)
20.	Аварийно диспетчерское сопровождение	Ежедневно
21.	Организация проверки состояния системы ВДГО и её элементов	Ежедневно
22.	Организация тех.обслуживания и ремонта систем загазованности помещений.	Выполнено (при ППР)
23.	Проверка манометров на ГРУ	Выполнено (еженедельно)

**Примечание:** дата, время проведения работ по техническому обслуживанию и ремонт указано при проведении ППР (планово-предупредительного ремонта) и отражена в ведомости учета объектов согласно наряду-акту (ППР).

Генеральный директор ООО «ЧерногорскГаз»

Начальник АДС

Директор

ООО «УК Коммунальщик»

О.В. Головченко

Д.А. Михеев

Н.В.Копосова

**АКТ**  
**сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору о техническом**  
**обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования**  
**за Март 2019года**

г. Черногорск

« 30 » марта 2019 года  
10 час. 00 мин.

ООО «ЧерногорскГаз» в лице Генерального директора общества Головченко О.В., действующего на основании Устава общества, непосредственно работник выполнивший работы –слесарь АДС Унтерберг Н.А., именуемое в дальнейшем « Исполнитель» , с одной стороны,

и, ООО «УК Коммунальщик» в лице директора Копосовой Н.В., действующего на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем « Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем стороны, составили настоящий акт сдачи-приемки выполненных работ в рамках заключенного между сторонами договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования:

по адресу: г.Черногорск, ул. Пушкина, дом 7.

№ п/п	Наименование работы	Сведения о выполнении работ
1.	Проверка (визуальная) соответствия установки газоиспользующего оборудования и прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям	Проверено (при ППР)
2.	Проверка (визуальная) наличия свободного доступа к газопроводам и газоиспользующему оборудованию	Проверено (при ППР)
3.	Проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий	Проверено (при ППР)
4.	Проверка герметичности соединений газопроводов и арматуры приборным методом или мыльной эмульсией	Проверено (при ППР)
6.	Проверка работоспособности и смазка кранов (задвижек), установленных на газопроводах, при необходимости, перебивка сальниковых уплотнений	32 кранов (при ППР)
7.	Разборка и смазка всех кранов бытового газоиспользующего оборудования	Выполнено (при ППР)
8.	Проверка работоспособности автоматики безопасности бытового газоиспользующего оборудования, ее наладка и регулировка	при наличии выполнено
9.	Очистка горелок от загрязнений, регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования	Выполнено (при ППР)
10.	Проверка герметичности бытового газоиспользующего оборудования	Выполнено (при ППР)
11.	Выявление необходимости замены или ремонта (восстановление) отдельных узлов и деталей газоиспользующего оборудования	Выполнено (при ППР)
12.	Замечания по работе вентиляционных каналов	нет
13.	Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту	Произведен (при ППР)
14.	У бытовых газовых плит дополнительно проверяется: - надежность крепления стола к корпусу плиты; - отсутствие механических повреждений решетки стола, создающих неустойчивое положение посуды; - фиксация дверки духового шкафа; - автоматическое зажигание горелок, работоспособность предохранительного устройства, прекращающего подачу газа в горелку при погасании пламени на плитах повышенной комфортности	Выполнено (при ППР)
15.	Обход и осмотр трасс подземного газопровода и ГРУ	еженедельно
16.	Проверка на загазованность газовых колодцев	Выполнено (при обходе трассы)







# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома Амминир 25, подъезд № 5

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведенный инструктаж	Газовое оборудование		Собственник (наиматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО	
			плита	счетчик	Ф.И.О., № телефона	подпись
61	кран (п) 14.04.19.	Крас	4	—	Краучев А.В. 89831977280	Крас
62	кран (ш) 14.04.19.	Крас	2	128473	Щукина Л.К. 89832763934	Крас
63	кран (п) 14.04.19.	Крас	4	24728	Богданов С.И. 8960775230	Крас
64	кран (п) 14.04.19.	Крас	3/1	11710	Тришкевич А.В. 89233963826	Крас
65	откл (сварка) 14.04.19.	Крас	—	—	Карташева Н.А. 89134404048	Крас
66	откл (защелка) 14.04.19.	Крас	—	—	Мамеева Е.Т. 89061411188	Крас
67	кран (п) 14.04.19.	Крас	3/1	31.106	Кутявин В.Н. 89235861651	Крас
68	нет пивута					
69	нет пивута					
70	кран (п) 14.04.19.	Крас	3/1	—	Иванова Т.В. 89235947985	Крас
71	откл (защелка) 17.04.19.	Крас	—	—	Лещенко Л.И. 89831915029	Крас
72	кран (ш) 14.04.19.	Крас	4	34457	Иванова Л.П. 89235849598	Крас
73	кран (п) 14.04.19.	Крас	2/2	5976	Осипова Е.И. 89833733959	Крас
74	откл (сварка) 14.04.19.	Крас	—	—	Иван Е.А. 89607770200	Крас
75	откл (сварка) 14.04.19.	Крас	—	—	Дерганов М.М. 89232149675	Крас

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО:

проверка кранов на развороте в подъезде, на опуске и пг. Проверка и проверка работы всех горелок пг.

Замечания: Проверка близко к газопроводу кв 63, газопровод не окрашен.

Дата проведения работ 14-17 апрель

2019 г.

Александр Н.А. Иванов

(должность, Ф.И.О., подпись исполнителя)



# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома камининф 25, подъезд № 6

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведенный инструктаж. Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наниматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО	
			плита	счетчик	Ф.И.О. № телефона	подпись
76	кран (п) 15.04.19.	<i>[подпись]</i>	3/1	—	Коржева, О.Л. 89628462687	<i>[подпись]</i>
77	кран (п) 14.04.19.	<i>[подпись]</i>	3/1	67260	Домнина, М.Т. 89831964855	<i>[подпись]</i>
78	кран (ш) 14.04.19.	<i>[подпись]</i>	4	28,181	Емельянова, И.Н. 89235926227	<i>[подпись]</i>
79	ке. пещурт					
80	кран (п) 14.04.19.	<i>[подпись]</i>	2/2	—	Камфетко, Т.В. 89628002809	<i>[подпись]</i>
81	кран (п) 14.04.19.	<i>[подпись]</i>	3/1	10,048	Куршел, Л.И. 89130573724	<i>[подпись]</i>
82	кран (п) 14.04.19.	<i>[подпись]</i>	4	—	Ладхотко, Т.В. 2-48-91	<i>[подпись]</i>
83	кран (ш) 15.04.19. (пг старая)	<i>[подпись]</i>	4	78,172	Маньясов, И.В. 89235907862	<i>[подпись]</i>
84	откл (защелка) 14.04.19.	<i>[подпись]</i>	—	—	Жукова, Н.В. 89061905691	<i>[подпись]</i>
85	откл (защелка) 22.04.19.	<i>[подпись]</i>	—	—	Шейкин, М.С. 89617403656	<i>[подпись]</i>
86	откл (защелка) 14.04.19.	<i>[подпись]</i>	—	—	Жуков, О.Ю. 89628464036	<i>[подпись]</i>
87	кран (ш) 14.04.19.	<i>[подпись]</i>	2/2	—	Семестратов, В.И. 89233903285	<i>[подпись]</i>
88	кран (п) 14.04.19. (пг старая)	<i>[подпись]</i>	4	—	Тюкачев, В.В. 2-47-41	<i>[подпись]</i>
89	кран (п) 14.04.19. зам. шланг	<i>[подпись]</i>	3/1	176,434	Морев, Б.С. 2-47-44	<i>[подпись]</i>
90	кран (ш) 14.04.19.	<i>[подпись]</i>	4	39,650	Морев, В.Б. 89607751924	<i>[подпись]</i>

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО: Проверка на утечку, обслуживание и смазка кранов на разводке в подъезде, на опуске и пг.

Тюнинг и проверка работы всех горелок пг.  
Замечания: Проверка намотки на газопровод кв 78, то.зопровод не окрашен.

Дата проведения работ 14-22 апрель 2019 г. мастер ИПС Штерберг Н.А.



## учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома

40

Замечания:

Дата проведения работ

2019 г.

Александр АРС. Гинтерберг Н. А.

Самодельный, Ф. И. С. Избранные сочинения



# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома

Калинин 25

, подъезд № 4

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведённый инструктаж	Газовое оборудование		Собственник (наниматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО	
			плита	счетчик	Ф.И.О., № телефона	
46	откл (защелка) 15.04.19.	8/14	—	—	Востников Ю.М. 89617414207	8/14
47	нет доступа					
48	нет доступа					
49	кран (ш) 13.04.19.	В.И.И.	4	—	Лабуткина Л.В. 2-99-21	В.И.И.
50	кран (ш) 13.04.19.	В.И.И.	4	—	Арипова Н.М. 89233901215	В.И.И.
51	кран (п) 13.04.19.	Т.И.И.	3/1	—	Трофимова П.С. 89617409589	Т.И.И.
52	нет доступа					
53	нет доступа					
54	кран (ш) 14.04.19.	В.И.И.	4	31,476	Тырмак А.В. 89233918393	В.И.И.
55	откл (сварка) 14.04.19.	В.И.И.	—	—	Кудильных Н.В. 89235914660	В.И.И.
56	нет доступа					
57	откл (сварка) 13.04.19. не окрашен	В.И.И.	—	—	Линейский А.В. 89134444293	В.И.И.
58	откл (сварка) 13.04.19.	В.И.И.	—	—	Щенко Н.Г. 89232157516	В.И.И.
59	кран (п) + окрашен 15.04.19.	В.И.И.	—	—	Семенова А.П. 89233915425	В.И.И.
60	откл (сварка) 13.04.19.	В.И.И.	—	—	Майкова И.И. 89235824734	В.И.И.

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО:

Проверка на утечку, обслуживание и смазка кранов на разводке в подъезде, на опуске и проверка работы всех горелок ПГ.

Замечания:

Трещина близко к газопроводу кв 48, газопровод не окрашен

Дата проведения работ «13-15» апрель

2019 г.

месс.рв А.С. Унтерберг Н.А.

(должность, Ф.И.О., подпись исполнителя)

# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома

Колесинский

25

, подъезд №

2

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведённый инструктаж. Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наниматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО	
			плита	счетчик	Ф.И.О., № телефона	Подпись
16	кран (ш) 13.04.19.	Иванов	2	13258	Юренин О. тел. нет	Иванов
17	кран (п) 13.04.19. пг (старая)	Иванов	2	—	Иванова Н.М. 89833758100	Иванов
18	откл (заглушка) 13.04.19.	Иванов	—	—	Карасева О.В. 89617392957	Иванов
19	кран (п) 13.04.19.	Иванов	2	—	Кузнецова Ю.А. 89617388802	Иванов
20	откл (заглушка) 13.04.19.	Иванов	—	—	Трапезин М.Н. 89610946304	Иванов
21	откл (сварка) 15.04.19.	Иванов	—	—	Толстоногова Е.В. 89235937740	Иванов
22	кран (п) 13.04.19.	Иванов	3/1	33,484	Соколов В.Н. 89235804928	Иванов
23	откл (сварка) 13.04.19.	Иванов	—	—	Иванова А.М. 89233957595	Иванова
24	кран (п) 14.04.19.	Иванов	4	31,448	Толстоногова Ф.А. 89617406661	Иванов
25	кран: нег доступа 13.04.19. за карни- з турок	Иванов	3/1	—	Юнов А.К. 89235864444	Иванов
26	откл (сварка) 13.04.19.	Иванов	—	—	Лопов Н.В. 89235864444	Иванов
27	кран (ш) 13.04.19.	Иванов	3/1	—	Иванова Т.А. 89232163707	Иванов
28	кран (ш) 13.04.19. зам. шланг.	Иванов	4	—	Тепасинов Ю.В. 89831984793	Иванов
29	кран (ш) 13.04.19.	Иванов	4	7,827	Иванова М.А. 89293428477	Иванов
30	кран (ш) 13.04.19. (пг старая)	Иванов	2	—	Иванова А.Г. 89235821401	Иванов

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО:

Проверка на утечку, обслуживание и  
смазка кранов на разводке в подъезде, на опуске и пг. Проверка  
и проверка работоспособности всех горелок пг.

Замечания:

Проводы близко к газопроводу к 18, газопровод не окрашен.

Дата проведения работ 13-15 апреля

2019 г.

сметчик ИС Штерберг Н.А.

(подпись, Ф.И.О., печать исполнителя)



## ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома

космонавтов 26 а

, подъезд № 2

[illegible]

### Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО:

В ДГО борющихся

Замечания:

Дата проведения работ «10-28 февраля 2019 г.

ca. ABC Co. 5/10/94 (1/2)

[illegible]



# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома космонавтот 26 а, подъезд № 1

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведенный инструктаж. Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наимитель) жилого помещения (квартиры), где выполнялось ТО ВДГО	
			плита	счетчик	Ф.И.О., № телефона	подпись
1	отключено на сварку	✓ Шох			Бабинкова ИВ	✓ Шох
2	отключено на резд. заслонку	✓ Шох			Бабинкова БА	✓ Шох
3	отключено на заслонку. нет доступа	✓ Шох	на сварку		Фридаков ЕН	✓ Шох
4	отключено на резьбовую заслонку	✓ Шох			Смирнова О.А.	✓ Шох
5	отключено на заслонку	✓ Шох			Пободесова И.	✓ Шох
6	Кран не опускается старого образца.	✓ Шох	3/1	00002	Васильева Галина Григор.	✓ Шох
7		✓ Шох	4	65.178	Радченко ВВ	✓ Шох
8		✓ Шох	4		Куан Юрий Михайлович	✓ Шох
10		✓ Шох	3/1	85.484	Релица Светлана Геннадиев	✓ Шох
11	отключено на резьбовую заслонку	✓ Шох			Богачева Наталья Вл	✓ Шох
12		✓ Шох	4		Волков Ан Михайлович	✓ Шох
13						
14						
15		✓ Шох	3/1	43.211	Анучников АА	✓ Шох

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО: Проведено ВДГО газового оборудования

Замечания: \_\_\_\_\_

Дата проведения работ « 10.08 февраль 2019 г. елегар ВДР Собакар Т.А. Шох  
(должность, Ф.И.О., подпись, наименование)

# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома

Космонавтов 26а

подъезд № 3

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведенный инструктаж. Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наиматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО	
			плита	счетчик	Ф.И.О., № телефона	подпись
31	Отключено на резьбовую заглушку	Корж			Колохматова Вера Прокопьевна	Корж
32	Кран на опуске старого образца	Фот	3/1		Жмурева Елена Валерьевна	Фот
33	Кран старого образца	К	3/1		Боскеев Б К	К
34	Не прошиваются	К	2		Кочергин В Н	К
35	Не прошиваются ремонт					
36	Установлена резьбовая заглушка	В роспече			отказано и ф а м и л и я	В
37	заглушка на сварке	Смир			Смирнова Екатерина	Смир
38	старый кран на опуске	Бра	2		Бражкинов Н Н	Бра
39	Установлена резьбовая заглушка	М			Маскова Татьяна Алексеевна	М
40	старый кран на опуске	С	2		Саватков Г П	С
41		С	4	3,925	Пизменков О Ю	С
42	заглушено на сварку	Смир			Медя Н В	Смир
43	Установлена резьбовая заглушка	Арт			Артименко Наталья Петровна	Арт
44	Не прошиваются	П				П
45	Установлена резьбовая заглушка	П			Порываев Д. А	П

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО: Проведено Техобслуживания газового оборудования ВДГО

Замечания:

Дата проведения работ

10-28 февраля 2019 г.

слесари ИР Соболев ТД

(должность, Ф.И.О., подпись)



# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома космонавт 26а подъезд № 4

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведенный инструктаж. Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наиматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО Ф.И.О., № телефона	
			плита	счетчик	Подпись	
46	заглушено на сварку	<i>[подпись]</i>			Левасюк Илья Ник	<i>[подпись]</i>
47	не прописывают	<i>[подпись]</i>				<i>[подпись]</i>
48	установлено резьбовая заглушка	<i>[подпись]</i>			Милеханов С.И.	<i>[подпись]</i>
49	старый кран на опуске горелки	<i>[подпись]</i>	2		Левкина Г.И.	<i>[подпись]</i>
50	установлено заглушка на кран	<i>[подпись]</i>			Козмарева И.С.	<i>[подпись]</i>
51	старый кран на кустом соединении	<i>[подпись]</i>	2		Цыганов Леонид Васильевич	<i>[подпись]</i>
52		<i>[подпись]</i>	4		Земцова Татьяна Валерьевна	<i>[подпись]</i>
53	установлено резьбовая заглушка	<i>[подпись]</i>			Назарова Ольга Ник	<i>[подпись]</i>
54	заглушено на сварку	<i>[подпись]</i>			Филатова Е.В.	<i>[подпись]</i>
55	отключено на сварку	<i>[подпись]</i>			Федяев Иван Васильевич	<i>[подпись]</i>
56		<i>[подпись]</i>				<i>[подпись]</i>
57	не прописывают	<i>[подпись]</i>				<i>[подпись]</i>
58	кран на опуске	<i>[подпись]</i>		4	Кушанев Ренне В	<i>[подпись]</i>
60	старый кран на опуске	<i>[подпись]</i>	2	5.902	Зыкова Татьяна Владим	<i>[подпись]</i>

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО: Проведено тех обслуживание  
13 шт оборудования

Замечания:

Дата проведения работ 10-28 февраля 201 9 г. сл. И.С. Соболев  
(должность, Ф.И.О., подпись исполнителя)



# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома Космономыт 25 а подъезд № 5

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведенный инструктаж. Подпись	Газовое оборудование		Собственник (паниматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО	
			счетчик	счетчик	Ф.И.О., № телефона	подпись
61	заглушка резьбовая	<i>[подпись]</i>			Мухомедов Л.А.	<i>[подпись]</i>
62	заглушка на сварку	<i>[подпись]</i>			Мухомедов Л.А.	<i>[подпись]</i>
63	счетчик не работает	<i>[подпись]</i>	2	0.00	Сидяева Н.М.	<i>[подпись]</i>
64		<i>[подпись]</i>	2	0.00	Сидяева В.А.	<i>[подпись]</i>
65		<i>[подпись]</i>	2		Аббаскеримов Б.	<i>[подпись]</i>
66	Установка заглушки резьб.	<i>[подпись]</i>			Антощенко С.	<i>[подпись]</i>
67		<i>[подпись]</i>				
68		<i>[подпись]</i>	4	0.00	Торчаков Е.Г.	<i>[подпись]</i>
69	заглушка резьбовая	<i>[подпись]</i>	3/4		Пикмеева Г.А.	<i>[подпись]</i>
70		<i>[подпись]</i>	3/4		Байжиев И.В.	<i>[подпись]</i>
71	старый кран на опуске	<i>[подпись]</i>	3/4		Сидяева Анна Иван	<i>[подпись]</i>
72		<i>[подпись]</i>	2		Пичица В.О.	<i>[подпись]</i>
73	Не пропущен	<i>[подпись]</i>				<i>[подпись]</i>
74		<i>[подпись]</i>	3/4	114122	Коржнев А.С.	<i>[подпись]</i>

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО: Проведено техобслуживание ВДГО оборудования

Замечания: \_\_\_\_\_

Дата проведения работ 10-28 февраля 2019 г. с. А.А. Аббаскеримов  
(должность, Ф.И.О., подпись исполнителя)

Собакорь

# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома

Космонавтов 26а

, подъезд № 6

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведенный инструктаж Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наимитель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО	
			плита	счетчик	Ф.И.О., № телефона	подпись
75	заглушка на сварке	Низ			Низ А.С.	Низ
76	заглушка на сварке	Низ			Низ А.С.	Низ
77	Установка резьбовая заглушка	Низ			Савин ВВ	Низ
78	Установка резьбовая заглушка	Низ			Лыфарь Т.А.	Низ
79	Установка резьбовая заглушка	Низ			Мухоморова Н.С.	Низ
80	Установка резьбовая заглушка	Низ			Ковалева Н.В.	Низ
81	Установка резьбовая заглушка	Низ			Лыжкова Н.И.	Низ
82	Заглушено на сварку	Низ			Степан Н.С.	Низ
83	Установка резьбовая заглушка	Низ	4		Николаева Е.И.	Низ
84	Установка резьбовая заглушка	Низ			Соколов Г.Г.	Низ
85	Установка резьбовая заглушка	Низ			Маврина Н.А.	Низ
86	Заглушено на сварку	Низ			Степанов Н.К.	Низ
87	Заглушено на сварку	Низ			Чернышова И.А.	Низ
88						
89	старый кран на опуске	Низ			Бремьева И.И.	Низ

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО: Проведено техобслуживание ВДГО оборудования

Замечания:

Дата проведения работ 10-28 февраля 2019 г.

Собакорь А.И. Собакорь Т.Д. Низ

(подпись, Ф.И.О., подпись собственника)

с 31.01.19



# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома Космоновтот 26а, подъезд № 7

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведенный инструктаж. Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наиматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО	
			плита	счетчик	Ф.И.О., № телефона	подпись
90	старый вран на опуске	Кискер	4		Кискер М. В	Кискер
91	нет доступа					
92	Установка резьбовая заглушка	Завид			Колзгин Владимир М.	Завид
93	Заглушено на сварку	Завид			Родина Н. И	Завид
94	Установка резьбовая заглушка	Завид			Логикова М. И.	Завид
95	Заглушено на сварку	Завид			Батыщкова Лариса Ник	Завид
96						
97	Установка резьбовая заглушка	Завид			Нетахова Н. Г. Ч. Ва.	Завид
98	Установка резьбовая заглушка	Завид			Новикова Ирина Ник	Завид
99		И. И.	3/1	7.003	Мякишева Светл. И. Вановна	Завид
100		И. И.	2	12.285	Смоленская Т. А.	И. И.
101		Завид	3/1		Дарогин Конст. И. И.	Завид
102		Завид	4		Коданова Альбина Борис	Завид
103		И. И.	4		Недовитенко Евгений Юрьев.	И. И.
104		Завид	4	53.898	Дупленко И. Ю.	Завид

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО: Проведено техобслуживание ВДГО оборудования

Замечания:

Дата проведения работ 08 февраля 2019 г. с. 100 А. И. Соболев И. И.

# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома кашона втов 25а, подъезд № 8

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведенный инструктаж. Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наименовать жилое помещение (квартиру), где выполнено ТО ВДГО)	
			линия	счетчик	Ф.И.О., № телефона	подпись
105	заглушено на сварку	<i>[подпись]</i>			Тяпугина А В	<i>[подпись]</i>
106	Установка резьбовых заглушек	<i>[подпись]</i>			Костянюкова Н Н	<i>[подпись]</i>
107	Установка резьбовых заглушек	<i>[подпись]</i>			Шарикова Евгений Никол.	<i>[подпись]</i>
108		<i>[подпись]</i>	4	0083,015	Соловьев В С	<i>[подпись]</i>
109	старый Кран на опуске	<i>[подпись]</i>	4		Тедимбакина Ирина Анат	<i>[подпись]</i>
110		<i>[подпись]</i>	3/1	9,807	Тутинцева Оксана Фед.	<i>[подпись]</i>
111	заглушено на сварку	<i>[подпись]</i>			Моренко И Н	<i>[подпись]</i>
112	резко отвалю	<i>[подпись]</i>				<i>[подпись]</i>
113	Кран на опуске старого образца	<i>[подпись]</i>	4		Антоньев В С	<i>[подпись]</i>
114	нет доступа	<i>[подпись]</i>				<i>[подпись]</i>
115	старый Кран на опуске	<i>[подпись]</i>	3/1	8.001	Садовская Т.И.	<i>[подпись]</i>
116	старый Кран на опуске иостков	<i>[подпись]</i>	4		Фелинова З.К.	<i>[подпись]</i>
117		<i>[подпись]</i>	4	206,536	Ровалев Ю В	<i>[подпись]</i>
118		<i>[подпись]</i>	3/1	229,832	Михайлов А А	<i>[подпись]</i>
119	заглушено на сварку	<i>[подпись]</i>			Чумагенов Н Н.	<i>[подпись]</i>

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО Проведено теробслуживание  
ВДГО оборудования

Замечания:

Дата проведения работ 28 февраля 2019 г. сл. А.Р. Соборков Т.Д. Гусь



ком-к  
Интерберг

# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома

Трушкино 7

, подъезд №

1

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведённый инструктаж. Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наиматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО	
			плита	счетчик	Ф.И.О., № телефона	Подпись
1	отиск (заглушка) 16.03.19.	[подпись]	—	—	Борова Н.А. 89235858595	[подпись]
2	отиск (заглушка) 16.03.19.	[подпись]	—	—	Файонсакова Н.Г. 89835867927	[подпись]
3	отиск (заглушка) 16.03.19.	[подпись]	—	—	Балакова Э.В. 89069523904	[подпись]
4	кран (ш) 16.03.19.	[подпись]	3/1	1732	Борова Э.В. 89069523904	[подпись]
5	отиск (сварка) 16.03.19.	[подпись]	—	—	Сидёнов А.В. 89235933976	[подпись]
6	отиск (сварка) 16.03.19.	[подпись]	—	—	Карпичук Л.Р. 2-98-46	[подпись]
7	отиск (заглушка) 16.03.19.	[подпись]	—	—	Маркина М.В. 89135424204	[подпись]
8	отиск (заглушка) 19.03.19.	[подпись]	—	—	Карпичук В.И. 89232144544	[подпись]
9	кран (п) 16.03.19.	[подпись]	3/1	91155	Лосева Т.Н. 2-35-63	[подпись]
10	кран (п) 16.03.19.	[подпись]	—	—	Овсянникова В.Н. 89617383211	[подпись]
11	кран (ш) 16.03.19.	[подпись]	4	43,760	Литогова В.И. 2-49-27	[подпись]
12	кран (п) 16.03.19. пг (старая)	[подпись]	4	—	Ильин В.Н. 89232132272	[подпись]
13	отиск (сварка) 18.03.19.	[подпись]	—	—	Саломова И.В. 89832647879	[подпись]
14	кран (п) 16.03.19. пг (старая):	[подпись]	4	—	Маркус В.К. 2-35-44	[подпись]

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО:

проверка на утечку, обслуживание и смазка кранов на разводке в подъезде, на спуске и пг. Проверка и проверка работ всех горелок пг.

Замечания:

Замечаний нет.

Дата проведения работ

16-19 март

2019

слесарь ИРС Интерберг Н.А. [подпись]

(должность, Ф.И.О., подпись, наименование)



# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома

Пушкина 7

, подъезд №

3

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведенный инструктаж Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наниматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО Ф.И.О., № телефона	
			плита	счетчик		
30	кран (ш) 16.03.19.	Шуш	3/1	81,404	Коральков А.Ю. 89131800190	Шуш
31	магазин					
32	кран (ш) 16.03.19.	Шуш	3/1	—	Шушкова М.П. 2-94-64	Шуш
33	кран (п) 23.03.19. пг (старая)	Шуш	4	81,153	Переверзева Е.А. 89617392059	Шуш
34	кран (ш) 16.03.19.	Шуш	4	—	Котлянская Е.Г. 89233916593	Котлянская
35	откл (заглушка) 16.03.19.	Шуш	—	—	Толбенко М.И. 89133542153	Толбенко
36	кран (ш) 22.03.19.	Шуш	3/1	—	Бокрань Ю.В. 89233965204	Шуш
37	кран (ш) 23.03.19.	Шуш	2	82,822	Викимова Е.Г. 89232179920	Шуш
38	кран (п) 16.03.19. пг (старая)	Шуш	4	—	Лопов Т.П. 89607762625	Шуш
39	кран (ш) 16.03.19. пг (старая)	Шуш	4	00003	Алибедрель А.В. 89232182074	Шуш
40	кран (ш) 16.03.19. пг (старая)	Шуш	4	136,368	Самкина Л.Л. 6-08-32	Шуш
41	откл (заглушка) 16.03.19.	Шуш	—	—	Алабьев В.Ф. тел. нет	Шуш
42	откл (сварка) 18.03.19.	Шуш	—	—	Каева П.В. 89233995595	Шуш
43	откл (заглушка) 16.03.19.	Шуш	—	—	Павлова Л.А. 89235936619	Шуш
44	кран (п) 19.03.19. стаяк не окрашен	Шуш	2	28,185	Копыленко Т.М. 89232126882	Копыленко

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО: Проверка на утечку, обслуживание и смазка кранов на разводке в подъезде, на отпуске и пг. Проверка и проверка работы всех горелок пг.

Замечания: кв 32 провод близко к трубе газопровода.

Дата проведения работ 16-23 март

2019 г.

сметчик ИРС Унтерберг Н.А.



## ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО).

Адрес жилого дома мусинина 7, подъезд № 4

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведённый инструктаж. Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наиматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО	
			плита	счетчик	Ф.И.О., № телефона	подпись
45	магазин					
46	магазин					
47	кран (ш) 17.03.19, пг (старая)	Иванов	2	—	Иванов Т.П. 89632010501	Иванов
48	откл (р) 17.03.19, стояк	Иванов	—	—	Иванов И.Н. 89532590831	Иванов
49	кран (п) 16.03.19	Иванов	3/1	5,121	Иванова В.А. 89233916593	Иванов
50	кран (п) 18.03.19	Иванов	2	—	Иванова Н.В. 89134435878	Иванов
51	кран (п) 17.03.19	Иванов	4	—	Иванова А.И. 89134465352	Иванов
52	кран ( ) 17.03.19	Иванов	3/1	—	Иванова Н.В. 8983256558	Иванов
53	кран (п) 18.03.19, пг (старая)	Иванов	4	00001	Иванов О.Н. 89135426601	Иванов
54	кран (ш) 17.03.19, пг (старая)	Иванов	4	34,734	Иванов Ф.В. 89092235703	Иванов
55	кран (п) 17.03.19, (стояк из нержавеющей)	Иванов	4	8,030	Иванова Т.В. 89833780333	Иванов
56	откл (защелка) 18.03.19	Иванов	—	—	Иванов А.А. 89232190730	Иванов
57	кран (п) 19.03.19	Иванов	4	—	Иванов О.Г. 89233902839	Иванов
58	откл (стояк обрезан с IV этажа с 55-л. 19.03.19)	Иванов	—	—	Иванова Н.А. 89134415984	Иванов
59						

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО: Проверка на утечку, обслуживание и чистка крапов на разводке в подъезде, на опуске и ПГ. Подписи и проверка работ всех горелок ПГ.

Замечания: Трубопровод присоединен к газопроводу в подвале, труба не окрашена.

Дата проведения работ 16-19 март 2019 г. мастер АРС Интерберг Н. А.

(Parameters,  $\Phi$  H (1), distance with integral)



# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома

Пушкинская 7

, подъезд №

5

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведённый инструктаж. Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наниматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО	
			плита	счетчик	Ф.И.О., № телефона	подпись
60	кран (п) 17.03.19. пг (старая)	[подпись]	4	—	Путинцева Л.П. 89617402232	[подпись]
61	откл (защелка) 17.03.19.	[подпись]	—	—	А) Дерешев Ч.В. 89135489749	[подпись]
62	магазин					
63						
64	кран (ш) 17.03.19.	[подпись]	4	—	Максименко З.М. 89235860438	[подпись]
65	откл (сварка) 17.03.19.	[подпись]	—	—	Курин В.В. 2-51-85	[подпись]
66	кран (п) 17.03.19. пг (старая)	[подпись]	4	—	Самойлова Т.Н. 89232177830	[подпись]
67	откл (сварка) 17.03.19.	[подпись]	—	—	Калашников В.А. 89235973800	[подпись]
68	кран (ш) 17.03.19.	[подпись]	4	—	Иванова И.П. 89632010501	[подпись]
69	откл (сварка) 17.03.19.	[подпись]	—	—	Соловьев В.А. 89293557772	[подпись]
70	откл (защелка) 18.03.19.	[подпись]	—	—	Черникова Л.П. 89233950342	[подпись]
71	откл (защелка) 19.03.19.	[подпись]	—	—	Мельник О.В. 89232164817	[подпись]
72	откл (сварка) 17.03.19.	[подпись]	—	—	Иванова А.В. 89628447408	[подпись]
73	откл (сварка) 17.03.19.	[подпись]	—	—	Мельникова Т.А. 89832736114	[подпись]
74	откл (сварка) 17.03.19.	[подпись]	—	—	Полещенкова С.Г. 89235862471	[подпись]

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО:

Проверка на утечку, обслуживание и смазка кранов на разводке в подъезде, на опуске и пг. Проверка и проверка работы всех горелок пг.

Замечания:

кв 61 провод близко к трубе газопровода.

Дата проведения работ

17-19 март

2019 г.

мисарь АРС Уттерберг Н.А.

[подпись]



# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома Трушкина 7, подъезд № 6

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведенный инструктаж. Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наименование) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО	
			плита	счетчик	Ф.И.О., № телефона	подпись
75	магазин					
76	кран (ш) 17.03.19.	Таруца	3/1	43,976	Таруцкина, К.И. 4-04-37	Таруца
77	кран (ш) 17.03.19.	Мамы	4	39,032	Максимов, Н.А. 2-23-50	Мамы
78	кран (п) 17.03.19.	Мамы	4	67,375	Малкаева, Е.О. 89233969666	Мамы
79	откл (заглушка) 17.03.19.	Таруца	—	—	Таруцаева, Н.А. 89095278442	Таруца
80	откл (заглушка) 19.03.19.	Таруца	—	—	Орлова, Л.Н. 89233999658	Таруца
81	кран (п) 17.03.19.	Таруца	3/1	49,325	Семин, Н.В. 89095277257	Таруца
82	кран (ш) 22.03.19.	Таруца	4	61,962	Толковникова, Н.В. 89095278442	Таруца
83	кран (п) + соединение (подключается) 17.03.19.	Мамы	3/1	—	Шоросова, Т.С. 89617452081	Мамы
84	кран (ш) 17.03.19.	Мамы	4	65,010	Кемзова, Н.В. 89233900814	Мамы
85	кран (ш) 17.03.19.	Мамы	2	13,654	Новосилова, О.П. 2-53-92	Мамы
86	откл (заглушка) 17.03.19.	Таруца	—	—	Талкина, Ю.А. 89509642177	Таруца
87	кран (ш) 17.03.19. опуск не окрашен	Мамы	3/1	48,688	Тамаранкина, И.В. 89831957795	Мамы
88	кран (п) 17.03.19.	Мамы	3/1	46,558	Оберина, Л.П. 89235984030	Мамы

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО: Проверка на утечку, обслуживание и смазка кранов на разводке в подъезде, на опуске и пр. Трушкин  
и проверка работы всех горелок ПГ.  
Замечания: замечаний нет

Дата проведения работ 17-22 март 2019 г. механик А.С. Уттерберг Н.А.

(подпись, Ф.И.О., печать исполнителя)



# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома

бульвар 7

, подъезд №

2

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведенный инструктаж. Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наиматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО	
			плита	счетчик	Ф.И.О., № телефона	подпись
15	кран (п) 16.03.19, пт (старая)	Иванов	4	—	Табункина Т.В. 89617387732	Иванов
16						
17	не пилбур					
18	кран (п) 18.03.19	Иванов	4	19,518	Горюхинов А.В. 89832629525	Иванов
19	кран (ш) 16.03.19	Иванов	2	—	Табункина Т.В. 89233916593	Иванов
20	откил (защелка) 16.03.19	Иванов	—	—	Батарова О.И. 89832648599	Иванов
21	откил (откил за отрезкой) 16.03.19	Иванов	—	—	Сидорова М.В. 89095262928	Иванов
22	откил (сварка) 18.03.19	Иванов	—	—	Табункина Т.В. 89628018582	Иванов
23	откил (защелка) 16.03.19	Иванов	—	—	Табункина Т.В. 89232166313	Иванов
24	кран (ш) 19.03.19	Иванов	3/1	41,293	Солонникова Л.Ю. 2-49-36	Иванов
25	кран (ш) + штурвал 16.03.19, пилбур не пилбур	Иванов	—	—	Коваленко Л.Н. 89235826088	Иванов
26	откил (защелка) 16.03.19	Иванов	—	—	Сидорова М.В. 89235816607	Иванов
27	кран (п) 19.03.19	Иванов	3/1	12,104	Табункина Т.В. 89235815009	Иванов
28	кран (п) 16.03.19	Иванов	2	—	Сидорова М.В. 89030775302	Иванов
29	не пилбур					

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО:

Проверка на утечку, обслуживание и смазка кранов на разворке в подъезде, на опуске и пт. Проверка и проверка работы всех горелок пт.

Замечания:

труба в подъезде не окрашена.

Дата проведения работ

16-18 март

2019 г.

слесарь И.А. Уттерберг Н.А. Уттерберг

(подпись, Ф.И.О., подпись, печать)



# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома

Космон 6,

, подъезд №

2

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведенный инструктаж Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наниматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО	
			плита	счетчик	Ф.И.О., № телефона	Подпись
16						
17	кран (ш) 8.06.19.		4	64,474	Федюкова О.А. 89235817805	
18	магазин					
19	кран (п) 1.06.19. (пг старая)		4	—	А.Спирина Е.В. 89969330501	
20	кран (п) 1.06.19.		4	26,674	А.Тихокоз А.С. 89020444952	
21	кран (п) 2.06.19.		4	—	Милошкин П.В. 89233952116	
22	кран (ш) 1.06.19.		4	7,442	Сидорова З.А. 89509654476	
23	кран (ш) 1.06.19. шланг не обслуживается		4	4,215	Марасова Н.М. тел. нет	
24	отка (защитка) 1.06.19.		—	—	Лазарева А.В. 89503072265	
25						
26	кран (ш) 1.06.19.		3/1	109,329	Шенкина Л.З. 89235834958	
27	отка (защитка) 1.06.19.		—	—	Абдуллаев А.З. тел. нет	
28	кран (ш) 1.06.19. после чистки		—	0,006	Байкалова А.М. 89039175038	
29	кран (п) 1.06.19.		4	—	Сарафанова Н. 89232157631	
30	отка (защитка) 2.06.19.		—	—	Вандишева О.А. 89235939959	

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО: Проверка на утечку, обслуживание

и смазка кранов на разборке в подъезде, на опуске и пг.

Проверка и портинг всех горелок пг

Замечания: Трещина близко на входе в подъезд. Газопровод не окрашен.

Дата проведения работ 1-8 июня

2019 г.

сварщик Угитов Н.А.

(должность, Ф.И.О., подпись)



# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома Космои 6, подъезд № 3

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ.	Проведённый инструктаж.	Газовое оборудование		Собственник (наниматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО	
			этикетка	счетчик	Ф.И.О., № телефона	подпись
31	кран (ш) 2.06.19.	Лифт	3/1	погас	Зенова Ю. 89235834432	Лифт
32	нет доступа					
33	кран (ш) 2.06.19.	Лифт	3/1	53.136	Конюшкова С.М. 89233905156	Лифт
34	кран (п) 2.06.19.	Лифт	4	—	Терентьева В.В. 89509989944	Лифт
35	кран (п) 2.06.19.	Лифт	4	31.992	Феросеева Л.Б. 89235969731	Лифт
36	откл (защелка) 2.06.19.	Лифт	—	—	Кузнецов Б.П. 89235834666	Лифт
37	кран (п) 3.06.19.	Лифт	4	6.722	Филиппов А.Е. 89235935545	Лифт
38	кран (ш) 7.06.19 (уч. записка)	Лифт	—	0.686	Климовича Е.И. 89095255329	Лифт
39	кран (п) + записка 2.06.19.	Лифт	—	—	Мазорина И.Н. 89832834606	Лифт
40	кран (п) 3.06.19.	Лифт	4	—	А) Пахоткин Е.С. 89232137627	Лифт
41	кран (п) уч. записка	Лифт	—	2.697	Артамонова А.В. 89632075511	Лифт
42	кран (п) 3.06.19.	Лифт	3/1	35.776	Милослав Е.Е. 89833717087	Лифт
43	откл (защелка) 9.06.19.	Лифт	—	—	Канонашова О.А. 89232184113	Лифт
44	откл (защелка) 2.06.19.	Лифт	—	—	Мехомцева Л.А. 89832614492	Лифт
45	откл (защелка) 3.06.19.	Лифт	—	—	Белюкова В.Н. 89831951080	Лифт

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО:

и смена кранов на разварке в подъезде, на спуске и пг.  
Проверка и подмена всех горелок пг.  
замечания: Замечаний нет

Дата проведения работ 2-9 июня 201 9 г.

сметчик И.И. Унтерберг Н.В.

(подпись, Ф.И.О., подпись исполнителя)



# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома Космокавтов 6, подъезд № 4

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ Время работ	Проведенный инструктаж Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наниматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО Ф.И.О., № телефона	
			плита	счетчик		Подпись
46	кран (п) + загибка 2.06.19.	Д.И.	—	—	Сафарова, С.П. 89832634225	Д.И.
47	кран (п) 2.06.19. (пг старая)	Д.И.	2	—	Аликова, Ю.Ю. 89130525696	Д.И.
48	откл (загибка) 2.06.19.	Д.И.	—	—	Тасмуниская, Л.А. 89232153405	Д.И.
49	кран (п) 3.06.19.	Д.И.	3/1	81429	Короткая, С.А. 89061920731	Д.И.
50	кран (п) 2.06.19.	Д.И.	4	—	А. Мирзая, К.М. 89061915789	Д.И.
51	откл (сварка) 7.06.19.	Д.И.	—	—	Яковлевский, В.Д. 89832745520	Д.И.
52						
53	кран (п) 2.06.19.	Д.И.	4	—	Васильева, А.В. тел. нет	Д.И.
54	кран (п) 2.06.19. ч/ч 2004г.	Д.И.	3/1	00193,459	Трокопьева, С.А. 89832589248	Д.И.
55	откл (загибка) 4.06.19.	Д.И.	—	—	Таймуреева, Л.М. 89232141417	Д.И.
56	кран (п) 5.06.19.	Д.И.	3/1	12,712	Шенбаков, А.А. 89232131903	Д.И.
57	кран (п) 4.06.19. газом не течет	Д.И.	—	89,963	Борисова, Р.Ю. 89232186831	Д.И.
58	откл (загибка) 2.06.19.	Д.И.	—	—	Средина, Е.В. 89509650713	Д.И.
59	откл (загибка) 7.06.19.	Д.И.	—	—	Ломикова, М.Ю. 89832554272	Д.И.
60	кран (п) 2.06.19.	Д.И.	3/1	55,750	Михов, С.А. 89232152784	Д.И.

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО: Проверка на утечку, обслуживание  
и смазка кранов на газорегуляторной установке в подъезде, на опуске и пг.  
Проверка и подтяжка всех горелок пг.

Замечания: Замечаний нет

Дата проведения работ 2-7» июнь

2019 г.

слесарь ВДГО Унтерберг Н.А.  
(подпись, Ф.И.О., подпись компетентна)



Унтерберг

# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома Косичи 6, подъезд № 1

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведённый инструктаж. Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наниматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО	
			плита	счетчик	Ф.И.О., № телефона	подпись
1	откл (сварка) 1.06.19.	<i>Шуф</i>	—	—	Шушкин М.Н. 89069532218	<i>Шуф</i>
2	магазин					
3						
4	кран (ш) 1.06.19.	<i>Шуф</i>	4	37,837	Эмильбеков В.Н. 2-73-94	<i>Шуф</i>
5	не ищут					
6	кран (п) 2.06.19.	<i>Шуф</i>	2/2	82,979	Ткаченко О.О. 89832796799	<i>Шуф</i>
7	кран (п) 1.06.19.	<i>Шуф</i>	4	292,098	Самовеев Р.П. 89059975158	<i>Шуф</i>
8						
9	откл (сварка) 1.06.19.	<i>Шуф</i>	—	—	Мунгу М.И. 89831948697	<i>Шуф</i>
10	кран (п) 1.06.19.	<i>Шуф</i>	2	—	Кириченко М.Р. 89069534207	<i>Шуф</i>
11						
12	кран (п) 1.06.19.	<i>Шуф</i>	3/1	83,984	Митанков Т.И. 89503033424	<i>Шуф</i>
13	откл (сварка) 1.06.19.	<i>Шуф</i>	—	—	Кучаев В.В. 89095248984	<i>Шуф</i>
14	откл (сварка) 3.06.19.	<i>Шуф</i>	—	—	Склякова Т.А. 89832768248	<i>Шуф</i>
15	кран (ш) 1.06.19.	<i>Шуф</i>	2	00001	Таслима Ю.А. 89610943505	<i>Шуф</i>

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО: Проверка на утечку, обслуживание смазка кранов на разборке в подъезде, на опуске и пр. Проверка и подкормка всех горелок пр.

Замечания: Газопровод не окрашен.

Дата проведения работ 1-3» июнь 2019 г. миссарь ИС Унтерберг Н.А.  
(должность, Ф.И.О., подпись исполнителя)



# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома Космонавтов, подъезд № 6

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведенный осмотр	Газовое оборудование		Собственник (наниматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО Ф.И.О., № телефона	Подпись
			плита	счетчик		
75	кран (ш) 12.05.19	Хорошо	3/1	285,668	Звонокров А.В. 89233969669	Хорошо
76	кран (п) 13.05.19. пг (старая)	Хорошо	2	22,710	Аршинов В.А. 89135434836	Хорошо
77	откл (защитка) 12.05.19	Хорошо	—	—	Валкина Н. 89235972365	Хорошо
78	откл (сварка) 12.05.19	Хорошо	—	—	Курамаева И.Р. 89233944718	Хорошо
79	кран (ш) 15.05.19	Хорошо	2	0000,0368	Бикетов Е.Н. 89233944509	Хорошо
80	кран (ш) 13.05.19	Хорошо	3/1	182,848	Костин А.В. 89232164032	Хорошо
81	откл (сварка) 12.05.19	Хорошо	—	—	Тукешина М.К. 89832588438	Хорошо
82	кран (ш) 13.05.19. (после замены)	Хорошо	—	0,000	Ротенштейнский И.В. 89233923834	Хорошо
83						
84	кран (п) 12.05.19	Хорошо	3/1	109,240	Целестер.Т.К. 2-86-23	Хорошо
85	откл (защитка) 12.05.19	Хорошо	—	—	Ибрагимов Н.У. 89235807931	Хорошо
86	кран (п) 12.05.19. (пг старая)	Хорошо	2	75,921	Вина Н.А. 89069536247	Хорошо
87	кран (п) 12.05.19. отсек не исправен	Хорошо	3/1	36,239	Леонков Н.У. 89130560286	Хорошо
88	кран (ш) 12.05.19	Хорошо	4	42,077	Ивакова Е.С. 89233944303	Хорошо
89	кран (п) 13.05.19	Хорошо	2	—	Тилигул Т.Э. 89628480477	Хорошо

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО: Проверка на утечку, обслуживание и смазка кранов на разводке в подъезде, на отпуске и пг. Проверка и нормизм всех горелок пг.

Замечания: Трубопровод близко к газопроводу кв 77, газопровод не окрашен.

Дата проведения работ 12-15 мая 2019 г. Ибрагимов Н.В.



# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома Космонавтов 8, подъезд № 7

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведенный инструктаж. Подпись	Газовое оборудование		Собственник (напиматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО	
			плита	счетчик	Ф.И.О., № телефона	Подпись
90	откл (заглушка) 19.05.19.	Вран	—	—	Логачева В.П. 89083253922	Вран
91	кран (ш) 18.05.19. (пг старая)	Вран	4	19,960	Звокарева Н.И. 89831951187	Вран
92	откл (заглушка) 18.05.19.	Вран	—	—	Кришницкая Т.А. 89233944091	Вран
93	откл (заглушка) 20.05.19.	Вран	—	—	Кателков О.Г. 89232196764	Вран
94	кран (п) 18.05.19. (пг старая)	Вран	2	—	Смирнов А.П. 89617441134	Вран
95	кран (ш) 18.05.19.	Вран	3/1	20,705	Летухов М.Ф. 89233683415	Вран
96	кран (п) 25.05.19. (пг старая)	Вран	2	—	Смирнов Т.Е. 89832635199	Вран
97	кран (п) 19.05.19.	Вран	2/2	—	Свершкова Т.И. 89235963104	Вран
98	кран (п) 20.05.19. (пг старая)	Вран	2	—	Филиверстова Н.Г. 89617441176	Вран
99	откл (сварка) 18.05.19.	Вран	—	—	Вирьева О.Г. 89061921100	Вран
100						
101	кран (ш) 21.05.19. (пг старая)	Вран	4	169,884	Латрушев А.П. 89069530113	Вран
102						
103	кран (п) 25.05.19.	Вран	3/1	125,26	Миронов И.В. 89235848820	Вран
104	кран (ш) 18.05.19.	Вран	2	10,013	Нетанина А.В. 89835850331	Вран

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО: Проверка на утечку, обслуживание и смазка кранов на разводке в подъезде, на опуске и пг. Проверка и подтяжка всех горелок пг.

Замечания: Замечаний нет

Дата проведения работ 18-25 мая 2019 г. сварщик В.И. Уттерберг Н.А.



# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома Космокастов Р, подъезд № 8

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведенный инструктаж Подпись	Газовое оборудование		Собственник (найматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО	
			плита	счетчик	Ф.И.О., № телефона	подпись
105						
106	магазин					
107	магазин					
108	откл. кран (п) + заливка 18.05.19.	Смирн	—	—	Смирнова А.В. 89232181528	Смирн
109	откл. (заправка) 20.05.19.	Завар	—	—	Заварская Н.А. 89083278988	Завар
110	кран (п) 18.05.19. (пг старая)	Авдеев	4	33,26	Авдеева И.А. 89230591003	Авдеев
111	откл. (сварка) 18.05.19.	Смирн	—	—	Смирнов Т.Т. 89232127781	Смирн
112						
113						
114	кран (п) 18.05.19. (пг старая)	Смирн	4	—	Смирнова З.А. 89659135554	Смирн
115	кран (ш) 18.05.19.	Смирн	4	35,663	Смирнов В.Т. 89628435759	Смирн
116	кран (п) 20.05.19.	Смирн	3/1	50,466	Смирнов Л.М. 89293445116	Смирн
117	откл. (сварка) 18.05.19.	Смирн	—	—	Смирнов Т.А. 89233930240	Смирн
118	откл. (сварка) 20.05.19.	Смирн	—	—	Смирнов В.Т. 89617382431	Смирн
119	кран (ш) 18.05.19. 1/01 2006.	Смирн	2	0065334	Смирнов О.А. 89134431870	Смирн

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО: Проверка на утечку, обслуживание и смазка кранов на разводке в подъезде, на опуске и пг. Проверка и подтяжка всех горелок пг.

Замечания: Газопровод не окрашен.

Дата проведения работ 18-20 мая 2019 г. Смирнов Н.А. (должность, Ф.И.О., подпись исполнителя)



# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома Косишино втот 8, подъезд № 2

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведённый инструктаж. Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наниматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО	
			дешта	счетчик	Ф.И.О., № телефона	подпись
16	отки (сварка) 5.05.19.	<i>[подпись]</i>	—	—	Дьякова, М.В. 89610936243	<i>[подпись]</i>
17	кран (п) 5.05.19. чот 2004.	<i>[подпись]</i>	2	0021539	Собалева, Н.Н. 89134401573	<i>[подпись]</i>
18	кран (ш) 5.05.19.	<i>[подпись]</i>	4	попас	Иванова, В.А. 89095268833	<i>[подпись]</i>
19	—	—	—	—	—	—
20	кран (ш) 8.05.19.	<i>[подпись]</i>	4	—	Смирнов, С.Н. 89016008166	<i>[подпись]</i>
21	кран (ш) 5.05.19.	<i>[подпись]</i>	2	12,069	Никитин, Ф.А. 89992237984	<i>[подпись]</i>
22	кран (ш) 8.05.19.	<i>[подпись]</i>	4	47297	Алексеева, М.В. 89232153984	<i>[подпись]</i>
23	кран (п) 8.05.19.	<i>[подпись]</i>	4	—	Тихомирова, М.А. 89831900354	<i>[подпись]</i>
24	отки (сварка) 10.06.19.	<i>[подпись]</i>	—	—	Хромова, Т.Е. 89029221608	<i>[подпись]</i>
25	кран (п) 5.05.19. (пг старая)	<i>[подпись]</i>	4	14,372	Никитина, Н.А. 89232170889	<i>[подпись]</i>
26	—	—	—	—	—	—
27	кран (ш) 5.05.19.	<i>[подпись]</i>	3/1	—	Сафонова, М.Р. 89607758021	<i>[подпись]</i>
28	кран (п) 5.05.19.	<i>[подпись]</i>	3/1	271,584	Шестаков, М.В. 89618963667	<i>[подпись]</i>
29	кран (ш) 5.05.19.	<i>[подпись]</i>	3/1	—	Терехова, Л.Г. 89095241582	<i>[подпись]</i>
30	кран (п) 5.05.19.	<i>[подпись]</i>	4	—	Светова, Г.Н. 89235818045	<i>[подпись]</i>

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО: Проверка на утечку, обслуживание и смазка кранов на разводке в подъезде, на опуске и ПТ. Проверка и нормирование всех горелок ПТ

Замечания: Газопровод не окрашен.

Дата проведения работ 5.05-10.06 май - июнь 201 9 г. М.А. Уттерберг (должность, Ф.И.О., подпись исполнителя)



# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома

Космодемьянов

, подъезд № 3

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведенный инструктаж. Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наиматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО	
			плита	счетчик	Ф.И.О., № телефона	подпись
31	откл (сварка) 11.05.19.	Кр	—	—	Калинина В.П. 89235836867	Кр
32	легазин					
33	легазин					
34	откл (защитка) 12.05.19. от порыва		—	—	Трофимов В.В. 89617408586	от порыва
35	откл (защитка) 11.05.19. от порыва		—	—	Самсонова Т.А. 2-87-43	от порыва
36	откл (защитка) 12.05.19. от порыва		—	—	Трофимов В.В. 89617408586	от порыва
38	откл (защитка) 11.05.19.		—	—	Морозов В.И. 89607758164	от порыва
37	откл (защитка) 11.05.19.		—	—	Соколова Н.М. 89235933565	от порыва
39	кран (п) 11.05.19.	Кр	3/1	35925	Ключевская З.А. 2-77-78	Кр
40	кран (п) 11.05.19. (пр старая)	Кр	4	—	Копыца Т.И. 89130506842	Кр
41	откл (защитка) 11.05.19.	Кр	—	—	Бондалова Т.И. 89095244385	Кр
42	кран (ш) 22.05.19.	Кр	3/1	32459	Малосредов Ю.С. 89628489912	Кр
43						
44	откл (защитка) 21.05.19.	Кр	—	—	Калинин Е.И. 89833761007	Кр
45	кран (п) 11.05.19. (пр старая)	Кр	4	00020	Иванова Н.В. 89617417261	Кр

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО:

Проверка на утечку, обслуживание и смазка кранов на разводке в подъезде, на опуске и ПГ. Проверка и портизм всех горелок ПГ.

Замечания:

Газопровод не окрашен.

Дата проведения работ

11-23

мая

2019 г.

сметчик

(должность, Ф.И.О., подпись исполнителя)

Иванов Н.А.



# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома

кашонавтоб 8

подъезд №

4

№ квартиры	Замечания, выполненные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведенная инструкция. Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наименование) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО	
			плита	счетчик	Ф.И.О., № телефона	подпись
46	откл ? 11.05.19. <sup>отделка</sup>	<i>[подпись]</i>	—	—	Алимазов, А.Б. 89610937779	<i>[подпись]</i>
47	кран (п) 12.05.19. (пг старая)	<i>[подпись]</i>	2	—	Лопкин, А.В. 89235933274	<i>[подпись]</i>
48	кран (ш) 21.05.19. (пг старая)	<i>[подпись]</i>	2	—	Чернова, Н.В. 89232132364	<i>[подпись]</i>
49	откл (сварка) 11.05.19.	<i>[подпись]</i>	—	—	Бугиль, О.В. 89135486690	<i>[подпись]</i>
50	кран (п) 2.06.19. (пг старая)	<i>[подпись]</i>	2	7,110	Воронцова, Л.В. 89130591946	<i>[подпись]</i>
51	кран (п) 11.05.19. (пг старая)	<i>[подпись]</i>	2	—	Мичуркина, З.А. 3-50-59	<i>[подпись]</i>
52	кран (п) 11.05.19.	<i>[подпись]</i>	4	33,341	Чайраева, Л.Н. 89082189038	<i>[подпись]</i>
53	откл (сварка) 11.05.19.	<i>[подпись]</i>	—	—	Шушунова, О.Е. 89232132316	<i>[подпись]</i>
54	кран (ш) 11.05.19. (пг старая)	<i>[подпись]</i>	2	—	А) Вайлах, А.О. 89233979009	<i>[подпись]</i>
55	кран (ш) 23.05.19.	<i>[подпись]</i>	4	нине	Минаева, А.А. 89994901920	<i>[подпись]</i>
56	кран (п) 11.05.19.	<i>[подпись]</i>	3/1	—	Юркова, Е.А. 89235935745	<i>[подпись]</i>
57	откл (защипка) 11.05.19.	<i>[подпись]</i>	—	—	Ермаленко, А.Е. 89233745887	<i>[подпись]</i>
59 + 58	кран (ш) 11.05.19. (пг старая)	<i>[подпись]</i>	2	—	А) Черноусова, М.Н. 89235966355	<i>[подпись]</i>
58	кран (п) 12.05.19. (пг старая)	<i>[подпись]</i>	4	—	А) Французова, А.А. 89509617156	<i>[подпись]</i>
60	откл (защипка) 2.06.19.	<i>[подпись]</i>	—	—	Панарева, Е.В. 89235828453	<i>[подпись]</i>

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО: Проверка на утечку, обслуживание и смазка кранов на разводке в подъезде, на спуске и пг. Проверка и портинг всех горелок пг.

Замечания: Провода близко к газопроводу кв 48. Газопровод в подъезде не окрошен.

Дата проведения работ 11.05-2.06. май-июнь 2019 г. *[подпись]* Уттерберг Н.А.

(подпись, Ф.И.О., должность, наименование)



# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома Космоновтб 8, подъезд № 5

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведённый инструктаж Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наниматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО Ф.И.О., № телефона	Подпись
			плита	счетчик		
61	кран (ш) 11.05.19. (замкнуть ш. ш. ш.)	<i>[подпись]</i>	4	151,063	Суриков, В.В. 2-07-69	<i>[подпись]</i>
62	кран (п) 11.05.19.	<i>[подпись]</i>	4	—	Искрушин, Ю.А. 89130576098	<i>[подпись]</i>
63	кран (ш) 15.05.19.	<i>[подпись]</i>	4	0032,073	Шарогина, Н.Н. 89293121107	<i>[подпись]</i>
64						
65	кран (ш) 21.05.19. (от старого)	<i>[подпись]</i>	4	—	Муресско, А.С. 2-44-34	<i>[подпись]</i>
66	откл (сварка) 12.05.19.	<i>[подпись]</i>	—	—	Кашарная, О.Н. 89232155634	<i>[подпись]</i>
67	кран (ш) 11.05.19.	<i>[подпись]</i>	4	—	Паловников, В.А. 89617384611	<i>[подпись]</i>
68	кран (п) 11.05.19.	<i>[подпись]</i>	3/1	64026	Зайцева, Л.Т. 89061928631	<i>[подпись]</i>
69	кран (п) 12.05.19.	<i>[подпись]</i>	3/1	46877	Варис, В.В. 89235970661	<i>[подпись]</i>
70	кран (п) 12.05.19. (от старого)	<i>[подпись]</i>	2	28,509	Кобяева, М.А. 89130539491	<i>[подпись]</i>
71						
72	откл (сварка) 12.05.19.	<i>[подпись]</i>	—	—	Сичев, В.А. 89232129111	<i>[подпись]</i>
73	откл (сварка) 12.05.19.	<i>[подпись]</i>	—	—	А) Михайлов, М.Р. 89503072816	<i>[подпись]</i>
74	кран (п) 11.05.19.	<i>[подпись]</i>	3/1	—	Пелеков, С.И. 89618999817	<i>[подпись]</i>

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО: Проверка на утечку, обслуживание и смазка кранов на разводке в подъезде, на опуске и т.п. Проверка и подтеки всех горелок т.п.

Замечания: Газопровод не окрашен.

Дата проведения работ 11-21 май 2019 г. сварщик Умтерберг Н.А.



Унтерберг

# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома

Космоновтов 8

, подъезд №

1

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведенный инструктаж. Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наименование) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО	
			плита	счетчик	Ф.И.О., № телефона	подпись
1	кран (п) 8.05.19.	<i>[подпись]</i>	2	—	Токмитадзе В.В. 89618954441	<i>[подпись]</i>
2	кран (п) 5.05.19.	<i>[подпись]</i>	4	169,733	Сориллова Т.Н. 89134460190	<i>[подпись]</i>
3	магазин					
4	кран (п) 5.05.19. (пг старая)	<i>[подпись]</i>	4	108,612	Микширова К.Н. 89232150922	<i>[подпись]</i>
5	кран (п) 5.05.19.	<i>[подпись]</i>	4	149,818	Мейсер Е.А. 2-84-59	<i>[подпись]</i>
6	кран (п) 8.05.19. 2/ок старая	<i>[подпись]</i>	3/1	242,717	Богова А.В. 89232126986	<i>[подпись]</i>
7	кран (ш) 5.05.19.	<i>[подпись]</i>	3/1	—	Виноградова А.П. 89233952168	<i>[подпись]</i>
8	кран (ш) 8.05.19.	<i>[подпись]</i>	3/1	133,167	Шевин В.У. 89628468291	<i>[подпись]</i>
9	откл (защелка) 8.05.19.	<i>[подпись]</i>	—	—	Истаткина О.А. 89233932707	<i>[подпись]</i>
10	кран (п) 8.05.19. (пг старая)	<i>[подпись]</i>	4	20,218	Гурьлова А.У. 89130554607	<i>[подпись]</i>
11	кран (п) 5.05.19.	<i>[подпись]</i>	4	151,602	Щукина А.А. 89832726596	<i>[подпись]</i>
12	кран (п) 21.05.19.	<i>[подпись]</i>	4	186,457	Посадвака С.Е. 89232858491	<i>[подпись]</i>
13	откл (защелка) 5.05.19.	<i>[подпись]</i>	—	—	Алексеев Н.Н. 89235995323	<i>[подпись]</i>
14	кран (п) 5.05.19. (пг старая)	<i>[подпись]</i>	4	100,361	Алексеева А.Н. 89095253922	<i>[подпись]</i>
15	кран (ш) 5.05.19.	<i>[подпись]</i>	3/1	159,008	Шанов В.М. 89610947788	<i>[подпись]</i>

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО:

Проверка на утечку, обслуживание и смазка кранов на разводке в подъезде, на опуске и т.п. Проверка и ремонт всех горелок т.п.

Замечания:

Замечаний нет

Дата проведения работ «5-21»

мая

2019 г.

с.лосарь И.А. Унтерберг Н.А. *[подпись]*

(должности, Ф.И.О., подпись исполнителя)



ком-и  
Собакарь

# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома

коммунинв 23

, подъезд № 1

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведенный инструктаж. Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наниматель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО Ф.И.О., № телефона	
			плита	счетчик	Подпись	
1	Зачищено на сварку	В.И.			Романов А.В. 89235814244	В.И.
2	Кран шаровый	В.И.	4	4,842	Яковлева И.В. 89233968065	В.И.
3	Кран на отпуске пробои. ст. обр.	В.И.	4		Полковник З.А. 8902016066	В.И.
4	Кран пробои. ст. образца	В.И.	3/4		Аджигелеева И.В. 89124481999	В.И.
5	В доступности осмотра отключающего	В.И.				В.И.
6	Кран шаровый	В.И.	4	190,925	Нусибаева Ю.П. 89832785972	В.И.
7	Отключено на резьбовую заглушку	В.И.	2/2		Корикова Е. 89135483371	В.И.
8	Отключено на сварку	В.И.			Исломидицкая А.А. 89833847585	В.И.
9	Отключено на резьбовую заглушку	В.И.			Назарова В.В. 89532593456	В.И.
10	Отключено на резьбовую заглушку	В.И.			Аликин А.И. 89255943252	В.И.
11	Кран на отпуске пробои. ст. образца	В.И.	4	18,75	Горюхова И.А. 89607767606	В.И.
12	Зачищено на сварку	В.И.			Лыкин. И.В.	В.И.
13	Не ремонтируются	В.И.				В.И.
14	Кран пробои. ст. образца некоего соед.	В.И.	4		Машкова Т.Ю. 89831903695	В.И.
15	Кран шаровый	В.И.	2/2	45,164	Володин К.В. 89628019881	В.И.

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО: \_\_\_\_\_

Замечания: \_\_\_\_\_

Дата проведения работ « 16 »

03

2019 г.

Собакор А.В. Собакор И.В.

(подписать, Ф.И.О., указать должность)

# ВЕДОМОСТЬ

учета выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)

Адрес жилого дома Колосовский 23, подъезд № 2

№ квартиры	Замечания, выявленные на момент проведения технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного перечня работ. Время работ	Проведенный инструктаж. Подпись	Газовое оборудование		Собственник (наиметель) жилого помещения (квартиры), где выполнено ТО ВДГО	
			плита	счетчик	Ф.И.О., № телефона	подпись
16	Чистовская резьбовая заглушка	Алиш			Абдулаев Р.Н. 89991790410	Алиш
17	редко					
18	Заглушено на сварку	Офот			Токалева Т.З. 89617464180	Офот
19	Чистовская резьбовая заглушка	Алиш			Богданов П.Н. 89293319591	Алиш
20						
21	Чистовская заглушка резьбовую	Алиш	пробков.кран		Нестерова С.П. 4-02-51	Алиш
22	счетчик старого образца метал.	Алиш	4	160353	Трофимов С.И. 89503077125	Алиш
23	Заглушка в котле сварку					
24	заглушено на сварку	Алиш			Битков В.С. 89135432503	Алиш
25	заглушено на сварку	Алиш			Вихоренко Л.И. 253-64	Алиш
26	заглушка в котле сварку	Алиш			Рябенков И.И. 8923555034	Алиш
27	Чистовская резьбовая заглушка	Алиш	6		подпись и фамилия от 12.3.2019	Алиш
28	Кран шаровый на опуске	Алиш	4		Рычков Ю.П. 89233962881	Алиш
29	НО. промывка	Алиш				
30	заглушено на сварку	Алиш			Захарова О.А. 9628011195	Алиш

Работы, выполненные на общедомовых сетях ВДГО:

Замечания: Смонтировать кран на вводе и № 11

Дата проведения работ « 15.30 марта » 2019 г. слесарь А.В. Родионов

(должность, Ф.И.О., подпись исполнителя)