

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8(391)215-33-19**АКТ №**30.08.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск ул. Коммуна 15 кв. 2 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Ушакова К.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	0,9			22°	-18°	
Ванная	1,2	1,2					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния антриквартирной вентиляции:

- Ушакова К.А. Уш.
- Или И.И. Или
- Сороков И.И. Сор.

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8(391)215-33-19**АКТ №**

30, 08 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск ул. Кашинский 15 кв. 7 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Кудрявские Т. Д

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	0,9			22 ⁰	-18 ⁰	
Ванная	2,7	2,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Кудрявские Т. Д
- Иванов А. А
- Борисов А. А

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8(391)215-33-19**АКТ №**

30» 01 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Кашинская 15 кв. 15 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Сухоманцев М. В

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,7	1,7			+25°	-18°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Сухоманцев М. В
- Иванов И.И
- Борисов А.А

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

«30» 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Каменистая 15Кв. 17 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Чепашева А. Ф.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2.6	2.6			25°	-18°	
Ванная	1.6	1.6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Чепашева А. Ф. Агент
- Ис. С. П. Мас
- Борисов А. А. Этаж

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

30.01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Кемеровская 15 кв. 18 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Анопова Л.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,2			23°	-18°	
Ванная	0,9	0,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Анопова Л.В.
- Иванов И.И.
- Сорокин С.С. Инженер

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8(391)215-33-19**АКТ №**30.01.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск ул. Кемеровская 15 кв. 22 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Шурбаева С.С.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	6,1	6,1			26°	-18°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шурбаева С.С.

2. Иванов И.И.

3. Петров В.В.

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8(391)215-33-19**АКТ №**30.01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Кашинский 15 кв. 83 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Москорева Т. Ч.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,8	2,8			+26° - 18°		
Ванная	-	-					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Москорева Т. Ч. Москорева
- Иванов А. А. Иванов
- Сидоров А. А. Сидоров

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8(391)215-33-19**АКТ №**30.09 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Кемеровская 15 кв. 27 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Молчанова Р.Д

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>0,9</u>	<u>0,9</u>			<u>26°</u>	<u>-18°</u>	
Ванная	<u>-</u>	<u>-</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния анутриквартирной вентиляции:

- Молчанова Р.Д. Молчанов
- Иванов И.И. Иванов
- Тарасов А.А. Тарасов

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30.01 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Колосовых 15 кв. 29 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____


Данные собственника: Ильина-Смирнова М.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,2			26°	-18°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ильина-Смирнова М.В. 

2. Ильин А.А.

3. Борисов А.А. Тюфяк

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30.01.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Васильева 15КВ. 30 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Васильева О.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,9	2,9			26°	-18°	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Васильева О.В. О.В.2. Ми А.А. А.А.3. Трапезин А.А. А.А.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №« 30 » ^д 202 _{г.} ⁴

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск ул. Калинина 15 кв. 33 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Ночова С.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,8	1,8			+26 ⁰	-18 ⁰	
Ванная	1,8	1,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Ночова С.В. *Мр*
- Ми С.С. *Мр*
- Баранов А.В. *Мр*

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8(391)215-33-19**АКТ №**30 04 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Кашинская 15 кв. 38 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Суворова Н.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,0	2,0			+26 °	-18 °	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Суворова Н.В. Суворова

2. М.И. С. С. Плф

3. Жорисов А.А. Жорисов

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30.01.2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Кашинская 15 кв. 39 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Демидов В.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,2</u>	<u>1,2</u>			<u>+25°</u>	<u>-18°</u>	
Ванная	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния анутрикавртирной вентиляции:

- Демидов В.И. В.И.
- Иванов С.С. С.С.
- Смирнов А.А. А.А.

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30, 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск ул. Кашинская 15 кв. 43 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Награменко В. П.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,0	3,0			26°	-18°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Награменко В. П.
- Иванов А. В.
- Корсаков А. А.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30. 01. 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коммунистическая 15 кв. 47 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Шульбаева А.С.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,9	1,9			+26°	-18°	
Ванная	0,9	0,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шульбаева А.С. Треб.

2. Медведев А.А.

3. Сидоров А.А. Треб.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30.01.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космонавтов 15 кв. 49 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Легких Н.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,7</u>	<u>1,7</u>			<u>26°</u>	<u>-18°</u>	
Ванная	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Легких Н.И. Легких

2. Иванов А.В.

3. Дорогов А.В. Тюлю

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8(391)215-33-19**АКТ №**30.09.2014

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Кемеровская 15КВ. 51подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Малеева Л.Л.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,2			+25°	-18°	
Ванная	1,0	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Малеева Л.Л.
- Иванов И.И.
- Петров П.П.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30.01.2014

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Кашинская 15 кв. 52 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Сеземанов Е. С.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,4	3,4			26°	-18°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Сеземанов Е. С.

2. Иванов И. И.

3. Петров П. П.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30.01 2024г. Черногорск
&

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космонавтов 15 кв. 53 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Сафронова Т.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	0,9			+26°	-18°	
Ванная	0,9	0,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Сафронова Т.И.2. Иванов И.И.3. Петров С.С.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30 от 2024г. Черногорск
&

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Кашинская 15Кв. 54подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Мамарова А.Т

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,9</u>	<u>1,9</u>			<u>+26°</u>	<u>-18°</u>	
Ванная	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Мамарова А.Т
- Иванов И.И
- Фареев А.А

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30, 01 2024.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Кашинская 15 кв. 62 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Шевченко Е. Д.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	7,0	4,0			26°	-18°	
Ванная	-	-					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Шевченко Е. Д. ИД
- Иванов И. И.
- Борисов А. А. Трунц

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8(391)215-33-19**АКТ №**30.08 2024 г.г. Черногорск
&

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск ул. Калинина 15 кв. 73 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____



Данные собственника: Сайто А.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,2			+26°	-18°	
Ванная	1,0	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Сайто А.А. 
- Мун С.С. 
- Торосов А.А. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30 » 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Кемеровская 15 кв. 65 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Власов А. С.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,5			26°	-18°	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Власов А. С. Владелец
- Ми С. В. И.О.
- Корсаков А. И. И.О.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

30, 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск ул. Коммунистическая 15 кв. 70 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Костянов А. Е

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,8	1,8			+25°	-18°	
Ванная	1,8	1,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Костянов А. Е
- Ми С. С
- Королев С. С

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

30.01.2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск ул. Калинина 15 кв. 41 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Кузнецов Ю.С.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,5			+25°	-18°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Кузнецов Ю.С.
- Иванов А.А.
- Петров В.В.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30.01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Кашинская 15 кв. 74 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Кашинская О.Р

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,1			+25°	-18°	
Ванная	0,9	0,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Кашинская О.Р ЖК
- М. С. С.
- Торжков А.В. Торжков

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

« 30 » 01 2024 г.

г. Черногорск
и

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Киселева 15 кв. 75 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Ногротова М. У

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,2			+26°	-18°	
Ванная	3,2	3,2					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ногротова М. У [Подпись]

2. М. С. С. П. П.

3. Барабанов А. В. [Подпись]

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

30, 01 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Каминная 15 кв. 80 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Юсеева В.В

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,1	2,1			+26°	-18°	
Ванная	2,1	2,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Юсеева В.В В.В. Юсеева
- Иванов А.А Иванов А.А
- Смирнов А.А Смирнов А.А

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30, 01 2024 г.г. Черногорск
&

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Кешишова 15 кв. 82 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____



Турменов О.Р.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,1</u>	<u>1,1</u>			<u>12,5</u> ^o	<u>-18</u> ^o	
Ванная	<u>1,1</u>	<u>1,1</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Турменов О.Р. 
- Пли С.В. 
- Тарасов А.В. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30.01.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул.

Космическая 15

КВ.

84

подъезд

6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:




Бамаева Т.Ю

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	4,3	4,3			+25°	-18°	
Ванная	1,0	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Бамаева Т.Ю 
- Иванов И.И. 
- Петров П.П. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30, 01 2024г. Черногорск
&

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Косаголова 15КВ. 29подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Шкиперова Л. А

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,4	2,4			+25°	- 18°	
Ванная	1,8	1,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Шкиперова Л. А Шкипер
- Ли С. П. Ш.
- Тарасов А. А Тарасов

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30.01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Молокова 15КВ. 91 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Александрова С.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,2	3,2			+26°	-18°	
Ванная	4,2	4,2					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Александрова С.В.2. Или С.В.3. Корнев А.А.Алекс

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30.01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Колесниковой 15 кв. 93 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:


Семинский А.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>0,9</u>	<u>0,9</u>			<u>+25°</u>	<u>-18°</u>	
Ванная	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Семинский А.А.2. Мухоморов А.А.3. Трофимов А.А.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

30, 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коммунистическая 15 кв. 94 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Дерюжков Т.В

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,2	3,2			+25°	-18°	
Ванная	1,4	1,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Дерюжков Т.В

2. [подпись]

3. Федосов А.А

[подпись]

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

30, 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Кемская 15 кв. 95 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Щеглова Е.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,3	1,3			+25°	-18°	
Ванная	0,6	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Щеглова Е.А.
- И.А.И.
- Трофимов А.А. Мухомов

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

« 30 », 08 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Кашинская 15 кв. 97 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____



Данные собственника: Ломоносов Т.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,3	1,3			+26°	-18°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ломоносов Т.А. 2. Ми С.В. Н-т3. Борисов А.А. 

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

30» 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Калининская 15КВ. 103 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Теремов А.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	0,9			+25°	-18°	
Ванная	0,6	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Теремов А.В.

2. М.И.И.И.

3. Теремов А.В. М.И.И.И.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

30 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Камышевская 15 кв. 105 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Тавришова Е. Н.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,7	1,7			+25°	-18°	
Ванная	—	—					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Тавришова Е. Н. Э.Н.
- Ми С. В.
- Торговцев А. А. Торговцев

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30.01 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Колосовская 15КВ. 108подъезд 8Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Раузи Т.А.

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,8</u>	<u>1,7</u>			<u>+26°</u>	<u>-18°</u>	
Ванная	<u>0,9</u>	<u>0,9</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Раузи Т.А.2. М. С. С. С.3. Сарапов А.В.Менеджер

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30.01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Калининская 15Кв. 109подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Остапов М.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,1</u>	<u>1,1</u>			<u>+26°</u>	<u>-18°</u>	
Ванная	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Остапов М.В.2. М.С.Е. Пл.3. Корсаков В.В. Пл.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30.01.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Коммунистическая 15 кв. 112 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Бошова Н.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,1			+25°	-18°	
Ванная	1,0	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Бошова Н.В. Подп.2. Или С.В. Подп.3. Борисов С.В. Подп.

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30, 08 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Космонавтов 15кв. 114 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:


Тимонов В.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>4,2</u>	<u>4,2</u>			<u>+24°</u>	<u>-18°</u>	
Ванная	<u>1,8</u>	<u>1,8</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния интубинавационной вентиляции:

1. Тимонов В.И.2. Ми С.В.3. Тарасов А.И.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30.01.2024

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногоorsk

ул. Кошманов 15КВ. 115 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Кошманов В.Д

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,8	1,8			+26°	-18°	
Ванная	0,6	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Кошманов В.Д2. Или С.В3. Торосов С.С

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30.01 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коммунаров 15КВ. 117подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Дерюжанин Д.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,8</u>	<u>1,8</u>			<u>+26°</u>	<u>-18°</u>	
Ванная	<u>1,1</u>	<u>1,1</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Дерюжанин Д.В.2. Иванов И.И.3. Петров П.П.

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30 » 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Кемеровская 15 кв. 118 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Бондарева В.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>2,3</u>	<u>2,3</u>			<u>+26°</u>	<u>-18°</u>	
Ванная	<u>1,8</u>	<u>1,8</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Бондарева В.В. Подп.
- Иванов И.И. Подп.
- Смирнов С.С. Подп.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

30, 01 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

УЛ.

Машинного 15

КВ.

100

Подъезд

47

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Туманова ЮИ

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,2			+24	-18	
Ванная	1,3	1,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Туманова ЮИ

[Подпись]

2. [Подпись]

3. [Подпись]

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29.01 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск ул. Космонов пв 6 кв. 5 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Маморова Е. П.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,4	2,5			21°	-23	
Ванная	1,8	1,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Маморова Е. П.2. М. С. П.3. Тарасов А. А.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29.01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космическая 6КВ. 9подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Мельников С.В.

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>2,5</u>	<u>2,7</u>			<u>23°</u>	<u>-23°</u>	
Ванная	<u>приоткрытое</u>						
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Мельников С.В. Мельников
- Мельников С.В.
- Торосов И.И. Торосов

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29.01.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Касимовцев БКВ. 10подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Кирченко Т. Д

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,6			23°	-23	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Кирченко Т. Д2. Иванов С. С3. Морозов С. С

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

29 » 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянских кв. 11 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Востимова М.Т

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	0,9			24°	23°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Востимова М.Т. 
2. М. С. С. М. С. 
3. Корсаев А.И. 

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29.01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коммунальцев 6КВ. 13подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Крушенин В. В

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,5	1,5			25°	23°	
Ванная	1,3	1,3					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния анутриквартирной вентиляции:

- Крушенин В. В.
- М. С. С. М. С.
- Тарасов В. В.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29.01.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Васильевская 6КВ. 14подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Ершинов А.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,6	1,6			25°	23°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ершинов А.А. (владелец)2. Иванов С.С.3. Трапезин С.В. (инспектор)

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29.01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. КосакиновскаяКВ. 17 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Агарова В.Т.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>2,2</u>	<u>2,2</u>			<u>25°</u>	<u>23°</u>	
Ванная	<u>0,7</u>	<u>0,8</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Агарова В.Т.2. Ми С. С. Плф3. Агаров В.В. Стоф

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

29.01.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Космодемьянск в 6

кв. 23

подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Литовченко А.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,7	2,7			25 ⁰	-23 ⁰	расчетная температура
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Литовченко А.В. Инициалы

2. И.И.И. ИИ

3. Иванов А.А. ИИИ

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

« 28 » 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Космодемьянских С

Кв. 28

подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Баймаков Д. Ю

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,5			+25°	-23°	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Баймаков Д. Ю

2. М. А. А. А.

3. Морозов Д. А.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

29.01.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Коммунальцев 6

Кв. 29

подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Куюнов Е.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>2,2</u>	<u>2,2</u>			<u>25°</u>	<u>23°</u>	
Ванная	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Куюнов Е.А. КН

2. Или С.С. КН

3. Тарасов А.С. Инж

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

« 29 » 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Восстания 6кв. 34 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:



Буренкина В В

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,2			27°	-23	
Ванная	2,3	2,3					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Буренкина В В 
- Ми С. С 
- Тарасов А. А 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

« 29 » 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Космодемьянов Г

Кв. 35

подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:




Федосеева Л. Б.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	4,8	4,8			26°	23°	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния анутриквартирной вентиляции:

1. Федосеева Л. Б. 
2. 
3. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29.07.2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Космонавтов 6кв. 36подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Григорьевская Е.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>3,9</u>				<u>+26°</u>	<u>23°</u>	
Ванная	<u>3,9</u>	<u>3,9</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Григорьевская Е.В.2. Иванов И.И.3. Королев И.И.

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29.01.2017

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Хоммиева 6кв. 38 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Хоммиева Т.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>превышены</u>				<u>24°</u>	<u>-23</u>	
Ванная	<u>2,7</u>	<u>2,7</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Хоммиева Т.А.2. М.А.А.3. Борисов А.А.

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29.01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Росинского 6Кв. 41подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Шевченко Е.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,6	3,6			24°	23°	
Ванная	-	-					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шевченко Е.А.2. Иванов И.И.3. Торжков А.А.

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29.07.2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Коммунистическая 6Кв. 42подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Лешаева Е. Е.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>			<u>25°</u>	<u>-23°</u>	
Ванная	<u>-</u>	<u>-</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Лешаева Е. Е.2. Ми С. А.3. Фараев А. И.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29.01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск ул. Коммунистов 6 кв. 45 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Белюжова В.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,0			26°	23°	
Ванная	2,5	2,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Белюжова В.И.
- Или С.А.
- Тарасов А.В.

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8(391)215-33-19**АКТ №**29.07.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянская 6КВ. 46 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Кибяева Е.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>0,9</u>	<u>0,9</u>			<u>26°</u>	<u>23°</u>	
Ванная	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Кибяева Е.А.2. Ми.А.А. М.А.3. Федосов А.А. Став

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29.01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Кедровый 6Кв. 47 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Вегинко Т-Т

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,1			26°	-23	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния антриквартирной вентиляции:

1. Вегинко Т-Т Вед2. Плю Н. Н. М.Н.3. Пореев Н.Н. Стаж

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29. 01 2024.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск ул. Кошаровцев 6 кв. 34 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Измайлова С. В

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,3	1,3			26°	-23	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Измайлова С. В
- Ма Л. А
- Тарасов Н. Н

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

29.01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Косакинов 6 кв. 56 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____


Данные собственника: Шодиев Б. Ш.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,3	1,3			+25°	-23	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шодиев Б. Ш. 2. Медведев А. А.3. Александров С. А. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29, 01 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Коммунов 6КВ. 57 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Киршибова М. Е.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,7</u>	<u>1,7</u>			<u>26°</u>	<u>-23</u>	
Ванная	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Киршибова М. Е. Кирши2. Ми А. И.3. Варасов А. И. Тимф

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №«07.02 2024 г.

г. Черногорск

Район города

Черногорск

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул.

Космоганов 6

кв.

59

подъезд

4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Сиваков А В

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>3,2</u>	<u>3,2</u>			<u>+25°</u>	<u>-18°</u>	
Ванная	<u>2,9</u>	<u>2,9</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Кб и 592. Ми А Д П3. Сиваков А В

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космонов 8 кв. 2 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Ермишова Т.Н.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>2,8</u>	<u>2,8</u>			<u>21°</u>	<u>-18</u>	
Ванная	<u>1,9</u>	<u>1,9</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Ермишова Т.Н. [подпись]
- Иванов АА [подпись]
- Тарасов АА [подпись]

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коммунов 8КВ. 4подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Мещеряева В.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>2,0</u>	<u>2,0</u>			<u>+22°</u>	<u>-18</u>	
Ванная	<u>2,1</u>	<u>2,1</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Александров В.И.
- Иванов И.И.
- Тарасов И.И.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02.2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянск 8 **КВ. 6** **подъезд 1**

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Сабирова С.Э.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	0,9			+23°	-18	
Ванная	1,0	0,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Сабирова С.Э. [подпись]
- Иванов А.И. [подпись]
- Гарасов А.А. [подпись]

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянов 8КВ. 4подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Васильева С.Н.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,8</u>	<u>1,8</u>			<u>+23°</u>	<u>-18</u>	
Ванная	<u>2,8</u>	<u>2,8</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния анутриквартирной вентиляции:

- Васильева С.Н. М.И.
- Иванов А.А. И.И.
- Тарасов А. И.И.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коммунаров 8 кв. 8 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Шевцов В.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>3,1</u>	<u>3,1</u>			<u>+24°</u>	<u>-18</u>	
Ванная	<u>2,8</u>	<u>2,8</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шевцов В.И. инж

2. Климов А.А. инж

3. Горасов А.А. инж

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянских 8КВ. 12ПОДЪЕЗД 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Госиловская С.Е.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	4,5	4,5			+25°	-18	
Ванная	4,5	2,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Госиловская С.Е.2. Гли АА Глиф-3. Тарасов АА Странд

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

02, 02 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Кемеровская 8

КВ. 13

подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Александрова Н. И

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,3</u>	<u>1,3</u>			<u>12,5°</u>	<u>-18</u>	
Ванная	<u>0,9</u>	<u>0,9</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Александрова Н. И

2. Иванов А. А

3. Тарасов А. А

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02 2021

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянв 8 кв. 14 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Алексеева А. И.

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,0	2,0			+26°	-18	
Ванная	3,5	3,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Алексеева А. И. Алексеева
- Или АА Или
- Горасов АА Горасов

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. КосмодемьянскаяКВ. 15подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Муромова Л.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,4	1,4			+26 °	-18	
Ванная	1,0	0,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Муромова Л.И. Стелу
- Иванов И.А. Стелу
- Тарасов И.А. Стелу

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

02.02 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Камовская 8

КВ. 17

подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Соболева Н.М.

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,4	2,4			+26°	-18	
Ванная	-	-					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Соболева Н.М.
- Иванов А.А.
- Тарасов А.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02.2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянов 8КВ. 18подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Росинцев В.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,8</u>	<u>1,8</u>			<u>+26°</u>	<u>-18</u>	
Ванная	<u>7,0</u>	<u>1,0</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Росинцев В.В.
- Исаев А.А.
- Корсаков А.А.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02.2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Космодемьянов 8 кв. 23 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Попова М.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	0,9			+25 °	-18	
Ванная	1,6	1,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Попова М.А.2. Иванов И.И.3. Тарасов А.А.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №Об. 02 202У.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Косиговцев 8КВ. 24подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:



Яросовуева Т.С

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	0,9			+25°	-18	
Ванная	—	—					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Яросовуева Т.С 
- Ни АА 
- Тарасов АА 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02.2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коммунов кв. 8-25 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Шамиров С. О.

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,7	3,7			+26°	-18	
Ванная	0,9	0,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Шамиров С. О. БШ
- Иванов И. И.
- Гарасов А. А. ТМ

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Кашинского 8 кв. 28 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Шестерова Н.А

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,5	1,5			+26°	-18°	
Ванная	2,0	2,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Шестерова Н.А
- Иванов И.И
- Сорокин И.И

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02 2024г.

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногоorsk

ул. Госсиолова 8 кв. 29 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:




Пепельева С.Т.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	0,9			+26°	-18	
Ванная	2,1	2,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Пепельева С.Т. 
- Иванов И.И. 
- Тарасов А.А. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №« 02.02 2024 »

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коммуновск кв. 31 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Кашинин В. П.

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	4,5	4,5			+26°	-18°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Кашинин В. П. Кашинин

2. Жуков С. П. Жуков

3. Корсаков В. В. Корсаков

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02.17 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Косыгина 8КВ. 37подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Соломова Н.М.

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,8</u>	<u>1,8</u>			<u>+25°</u>	<u>-18°</u>	
Ванная	<u>2,1</u>	<u>2,1</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Соломова Н.М.2. Ми С. С.3. Фофанов А.А.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

02, 02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Кешичевов 8 кв. 39 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Кешичевский А.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,8	1,8			+26°	-18°	
Ванная	2,6	2,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Кешичевский А.А.2. А.А. А.А.3. Суров А.А.

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №01.02 2024 г.г. Черногорск
&

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск ул. Космономов пб 8 кв. 40 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Кашин С.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,3	1,3			+26 ° -18 °		
Ванная	2,1	2,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Кашин С.И. С.И. Кашин
- Иванов С.В. С.В. Иванов
- Борисов А.А. А.А. Борисов

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

02.02.2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Космодемьянская 8 кв. 45 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Дроздова А.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,2			+26 ⁰	-18 ⁰	
Ванная	2,1	2,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Дроздова А.В.
- Иванов С.И.
- Смирнов А.А.

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

« 02 » 02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Коммунистов 8

Кв. 65 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Кочова И С

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,8	1,8			+25°	-18°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Кочова И С
2. Ми И С
3. Богданов И И

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Коммунистов 8 кв. 68 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Зайцев А.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>2,4</u>	<u>2,4</u>			<u>+26° -18°</u>		
Ванная	<u>—</u>	<u>—</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Зайцев А.А.
- Ми Ш. Ш.
- Тарасов А.А.

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

02.02 2024

г. Черногорск
&

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коммунаров 8 кв. 40 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Курвасов С.Т.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,9	2,9			+26°	-18°	
Ванная	1,2	1,2					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Курвасов С.Т. *Сурвасов*

2. *Иванов И.И.*

3. *Суров И.И.*

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02 2024г. Черногорск
а

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск ул. Космодемьянская 8 кв. 71 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____



Данные собственника: Черемных Т.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	0,6			+26°	-18°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Черемных Т.В. 
- Ми С.В. 
- Торосов В.В. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

.02.02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянцев 8кв. 73 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Новоселов М.М.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,4	3,4			+26°	-18°	
Ванная	1,9	1,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Новоселов М.М. О.М.2. М.И.И.И.И.3. Королев Д.Д. Е.И.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Космодемьянских 8КВ. 74подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Бессонов С.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	0,9			+25°	-18°	
Ванная	0,6	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Бессонов С.И. Бем
- Ми С.А. МТ
- Тюраев И.А. Трау

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космическая 2 кв. 80 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Костин А.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	0,9			+26 ⁰	-18 ⁰	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Костин А.В.
- Михайлов А.В.
- Торжков А.В.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02.2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Комсомольская 8КВ. 24подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Цейтлер А.Н.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,7	1,7			+25°	-18°	
Ванная	—	—					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции.

- Цейтлер А.Н. Цейтлер
- Ми С.В. Пет
- Березов В.В. Маш

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

02.02.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Коммунов 8 кв. 85 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Хайруллин Н. Р.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	0,6			+26°	-18°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния анутриквартирной вентиляции:

1. Хайруллин Н. Р.2. Н. Р. Х.3. Торосов Н. Р.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Космодемьянская 8 кв. 89 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Телемечуев Т.Е.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,9	1,9			+26 ⁰	-18 ⁰	
Ванная	1,0	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Телемечуев Т.Е. Телемечуев
- Иванов И.И. Иванов
- Сорокин В.В. Сорокин

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02.2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Косинов в п. 8 кв. 92 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Мещерякова С. В

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,8	1,8			+26°	-18°	
Ванная	0,6	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мещерякова С. В2. Мч Л. А. Н-13. Тюрозов Н. А

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Комсомольская 8 кв. 93 подъезд 4Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Котшеров О. П.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	0,9			+25 ⁰	+18 ⁰	
Ванная	0,9	0,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Котшеров О. П. Штейн
- Иванов И. И.
- Сорокин А. А. Штейн

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02.2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Коммунистов 8 кв. 95 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Бригадиров Н.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,5	1,5			26°	-18°	
Ванная	1,5	1,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Бригадиров Н.В.
- Рыжов А.А.
- Борисов А.В.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02.2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Космонов № 8 кв. 96 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Щершова Е.П.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	0,9			+25°	-18°	
Ванная	2,7	2,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Щершова Е.П.
2. М.И.И.И.
3. Горюхов Н.В.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянов 8Кв. 98подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Семилетова Н.Т

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,9</u>	<u>1,9</u>			<u>+26°</u>	<u>-18°</u>	
Ванная	<u>-</u>	<u>-</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Семилетова Н.Т
2. Иванов И.И
3. Корсаков А.А

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Космодемьянских 8КВ. 99подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____



Шахмуратов К. Ш.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,5			+26°	-18°	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Шахмуратов К. Ш. 
- Иванов И. И.
- Петров П. П. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул.

Коммунальный

КВ.

109

подъезд

8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Зайченко М.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,0			125°	-18°	
Ванная	1,0	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Зайченко М.А. Зайченко

2. М.А. Проф.

3. Борисов В.В. Машу

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Комсомолов 8КВ. 110подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Александр Е.А

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,6	3,6			+26°	-18°	
Ванная	4,4	4,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Александр Е.А
- Михаил П.П
- Горюнов А.В

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02.2014

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Косоголовцев 3 кв. 115 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____



Оберинин В.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>2,9</u>	<u>2,9</u>			<u>+26°</u>	<u>-18°</u>	
Ванная	<u>-</u>	<u>-</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния и работоспособности внутриквартирной вентиляции:

1. Оберинин В.А. 2. Муромов А.А.3. Сорокин А.А. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. КосмодемьянскаяКВ. 116подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Ромашова Л.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	0,6			+25°	-18°	
Ванная	2,6	2,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ромашова Л.И.2. Иванов И.И.3. Торжков С.С.

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Косыгина В ВКВ. 118подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Дорожнев В.Т.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,5	3,5			+26°	-18°	
Ванная	1,4	1,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Дорожнев В.Т.2. Иванов А.И.3. Смирнов В.В.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №02.02 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Колосовская кв. 84 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Кривинский В.М.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>4,4</u>	<u>1,4</u>			<u>+26°</u>	<u>-18</u>	
Ванная	<u>1,0</u>	<u>0,3</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Кривинский В.М.
2. Ис. И.А.
3. Тарасов И.А.

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

01 » 02 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космодемьянская 80 кв. 94 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Кайтлов К.В

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	6,2	6,2			+26°	-16°	
Ванная	1,6	1,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Кайтлов К.В
- Иванов И.И
- Сорокин А.А

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

01.02.2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Космодемьянская кв. 99 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Мерверева С.М.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,3	1,3			+25 ⁰	-16 ⁰	
Ванная	1,0	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Мерверева С.М. [Подпись]
- Рябенко А.И. [Подпись]
- Сидоров А.А. [Подпись]

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №01.02.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Космодемьянская 82 кв. 111 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Терехини З.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,1	3,1			+25°	-16°	
Ванная	0,6	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Терехина З.А. Терехин
- Иван С.В. ИИ
- Борогов А.А. ИИИИ

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

01, 02 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Космодемьянских 8а кв. 116 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Красово М.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,8	1,8			+26°	-16°	
Ванная	1,1	1,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Красово М.И. подпись
- Иванов С.И. подпись
- Петров В.В. подпись

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

01, 02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Космодемьяновская кв. 108 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____


Кривашкин В.Т.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,5	3,5			+25°	-16°	
Ванная	0,6	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Кривашкин В.Т. 
2. 
3. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №01.02.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск ул. Камчатков 80 кв. 89 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Савченко Л.М.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,7	0,7			+25°	-16°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Савченко Л.М. Савченко
- М.И. М.И.
- Юрков В.В. Юрков

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №01 02 4
» 202 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Косишинов 8а кв. 76 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Нагорнова Т.Д

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,6	2,6			+23 °	-16 °	
Ванная	0,6	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Нагорнова Т.Д. Нагорн -2. Иванов И.И. ИИ3. Сорокин И.И. ИИИ

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №01.02 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коммуновъ в а кв. 92 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:



Демидова А. П.

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,1</u>	<u>1,1</u>			<u>+25°</u>	<u>-16°</u>	
Ванная	<u>0,6</u>	<u>0,6</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Демидова А. П. 
- Ми С. С. 
- Короев В. В. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

01.02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коммунов 80 кв. 110 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Екимова В.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,6	2,6			+26° -16°		
Ванная	2,4	2,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Екимова В.И.
- Иванов И.И.
- Петров В.В.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

01 » 02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянв за кв. 78 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Сараева Л. С.

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,1			24°	-16°	
Ванная	0,6	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Сараева Л. С. Сараева
- Или Л. Р. Или
- Корсаков А. А. Корсаков

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №01.02 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коммунов 80 кв. 88 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Славская А. А

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,0			+25°	-16°	
Ванная	1,0	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Славская А. А
- Мя С. А
- Горюхов А. А

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №01.02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск ул. Коммунальщика кв. 101 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Тамченко К.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,9	2,9			+25 ⁰	-16 ⁰	
Ванная	0,6	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Тамченко К.В.
- Иванов И.И.
- Борисов А.А. Стаф

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №01.02.2024

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk

ул. Коммунальцев 80 кв. 100 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Настухов Э.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,5	1,5			+26°	-16°	
Ванная	0,6	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния анутриквартирной вентиляции:

- Настухов Э.И.
- Михайлов А.А.
- Борисов А.А.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

09, 02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянская кв. 103 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Молод Ф.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,0			+25°	-16°	
Ванная	2,5	2,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Молод Ф.И.
2. Му С.А. М.А.
3. Григорьев А.А. Стоял

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

01 » 02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Косыгина 80 кв. 73 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Мещеряев В.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,2	2,2			+26 ^в	-17 ^о	
Ванная	2,9	2,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мещеряев В.И.

2.

3. Горюнов В.В.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №01.02.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Космодемьяновская кв. 71 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Тамбов Т.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	0,6			+26°	-17°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Тамбов Т.А. Т.А. Тамбов
- Мухоморов А.А. А.А. Мухоморов
- Тарасов В.В. В.В. Тарасов

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

«01» 02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул.

Космодемьянская

Кв. 70

подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Куряевский А.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,2	2,2			+26°	-17°	
Ванная	2,1	2,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Куряевский А.А.
2. Пл. А.А. Пл.
3. Ступков А.А. Пл.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

01 » 02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск ул. Космодемьянская кв. 67 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Баилов Т.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,2	2,2			+26°	-17°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Баилов Т.И.
- Медведев И.И.
- Сидоров С.С.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №01.02.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянская кв. 63 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Зарицкая И.М.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,0			+26°	-17°	
Ванная	3,5	3,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Зарицкая И.М. Зарицкая
- Иванов И.И. Иванов
- Смирнов А.А. Смирнов

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

01, 02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Космодемьянв 80 кв. 56 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Шевченко В.Т.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	4,9	4,9			+26°	-17°	
Ванная	4,1	4,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Шевченко В.Т. Шел
- Ни А.А. Шел
- Тюряев А.А. Шел

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

01, 02 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Касимовова 8а кв. 53 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Заремова Т. Е

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,0	3,0			+25°	-17°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Заремова Т. Е. Зарем -
2. Ни А. А. А. А.
3. Заремов А. А. Зарем

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

01, 02 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянская 80- кв. 52 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника

Мирзаханшова М.И

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,0	2,0			+26°	-17°	
Ванная	-	-					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мирзаханшова М.И

2. М.И. М.И.

3. Шаронов А.И. Шуст

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

« 01 » 02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянских 80 кв. 50 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____



Гущанова С.А.

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	0,6			+25°	-17°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Гущанова С.А. 
- Иванов И.И. 
- Петров А.А. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №01.02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космонавтов 80 кв. 47 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Уаев Т. В

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	0,6			+26	-17°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФПО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Уаев Т. В Уаев
- Ми С. С Ми С. С
- Торосов А. А Торосов

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №01.02 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Кешишов 80 кв. 46 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Емисова Н.Д

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,6	1,6			+26°	-17°	
Ванная	-	-					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Емисова Н.Д Хансеев
- Мир А.А Жуков
- Торжков А.А Торжков

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №01 02 4
» 202 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Космодемьянских 80 кв. 73 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____


Сейменов А.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,5	1,5			+26°	-17°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Сейменов А.А. 
- Ми А.А.
- Борисов А.А. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

01 » 02 2024.

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногоorsk

ул. Космодемьянских 80 кв. 38 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Трибамова В.С.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,9	2,9			+26°	-17°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Трибамова В.С. Трибамова
- Иванов И.И.
- Сидоров С.С. Иванов

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

01, 02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Косишиновская кв. 36 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Кешинов Т.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,5	2,5			+26°	-17°	
Ванная	2,1	2,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Кешинов Т.А.
- Иванов И.И.
- Сорокин В.В.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

« 01.02 2024 »

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянская 80 кв. 33 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Зверев Т.М.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	-	-			+26°	-17°	
Ванная	218	218					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Зверев Т.М.
- Медведев А.А.
- Королев А.А.

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №01.02.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Космодемьянская кв. 28 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Лукошкин И.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>2,1</u>	<u>2,1</u>			<u>+26°</u>	<u>-17°</u>	
Ванная	<u>0,6</u>	<u>0,6</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Лукошкин И.А.2. И.А. И.А.3. Борисов И.И.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №01.02.2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Колесниковых да кв. 27 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:



Земляченко АН

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>2,2</u>	<u>2,2</u>			<u>+26°</u>	<u>-17°</u>	
Ванная	<u>3,3</u>	<u>3,3</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутренней приточной вентиляции:

- Земляченко АН 
- Ни С. В. П.-1
- Жаров А. А. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

01 » 02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Косыгина 80 кв. 23 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____



Самминов В.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,3	1,3			+26°	-17°	
Ванная	1,2	1,2					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Самминов В.А. 
- Иванов И.И. 
- Петров С.С. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

01, 02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянцев ст. кв. 18 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:



Нагоренко ДС

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,7	1,7			+26°	-17°	
Ванная	1,6	1,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Нагоренко Д.С. 
2. 
3. Горюхов А.А. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

«01», 02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Космодемьянских 8а кв. 16 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____




Свешникова В.К.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,5	2,5			126°	-17°	
Ванная	-	-					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Свешникова В.К. 
2. 
3. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

« 01 », 02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Космодемьянских 80 кв. 12 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Иванова О.В

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,5	1,5			+24 ⁰	-17 ⁰	
Ванная	1,8	1,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Иванова О.В Иванова2. Иванов А.А Иванов3. Иванов А.А Иванов

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №01.02.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космодемьянская кв. 11 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Вешинина О.М.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,5	2,5			td 5°	-17°	
Ванная	1,8	1,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Вешинина О.М. Веш
- Иванов И.И.
- Петров И.И. Тюс

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

« 01 » 02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Космодемьян 8а кв. 10 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____


Муравейников М.М

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,4	1,4			+26°	-17°	
Ванная	0,6	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Муравейников М.М. 
- Ли С.С. 
- Терехов А.А. 

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №01.02 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Косыгина 80 кв. 8 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Антонович А.М.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,2</u>	<u>1,2</u>			<u>+21°</u>	<u>-17°</u>	
Ванная	<u>1,4</u>	<u>1,4</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Антонович А.М. Инж2. Не С.С. Инж3. Тарасов А.А. Инж

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

01, 02 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Кемеровово кв. 7 подъезд 1Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Борисов В. В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,2			+23°	-17°	
Ванная	2,9	2,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Борисов В. В.
- Иванов И. И.
- Борисов В. В.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

«01» 02 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянов 80 кв. 4 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:


Туртеевич Т.А


Телефон собственника: _____



Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,3	3,3			+24°	-17°	
Ванная	2,8	2,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Туртеевич Т.А. 

2. 

3.  

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31 » 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянов 25 кв. 61 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Тусеменовва Т.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>2,5</u>	<u>2,5</u>			<u>+22°</u>	<u>-17°</u>	
Ванная	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Тусеменовва Т.И.2. [Подпись]3. [Подпись]

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

30, 01 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Коммуналов 85 кв. 65 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:



Алексеева С.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,2	3,2			+24°	-17°	
Ванная	2,8	2,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Алексеева С.И. 
- Ми С.С. 
- Горюнов А.А. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31.01.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коллежниковая 95 кв. 68 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Морозов А.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,1			26°	17°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Морозов А.В. Инж.2. Мис. И.Ф. Инж.3. Морозов А.В. Инж.

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

31, 01 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск ул. Коммунаров 85 кв. 69 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Мурзакиев Н.О.


Телефон собственника: _____


Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,9	2,9			+25°	-17°	
Ванная	0,9	0,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мурзакиев Н.О. 

2. 

3. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31.08 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянов 85 кв. 41 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:


Мелевские Н. П.

Телефон собственника: _____


Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>2,0</u>	<u>2,0</u>			<u>26°</u>	<u>17°</u>	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мелевские Н. П. 

2. Или С. С. 

3. Турочев А. А. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31, 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Кашмонов ст 86 кв. 72 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Евгуква Т.И

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>3,2</u>	<u>3,2</u>			<u>+26°</u>	<u>-17°</u>	
Ванная	<u>—</u>	<u>—</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Евгуква Т.И
- Иванов И.И
- Тюряев А.А

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №38, 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Кохменевъ 88 кв. 75 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Луктаев М. И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>2,1</u>	<u>2,1</u>			<u>+26</u> ⁰	<u>-17</u> ⁰	
Ванная	<u>2,8</u>	<u>2,8</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Луктаев М. И. Инициалы

2. Иванов И. И. Инициалы

3. Королев А. А. Инициалы

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

31 » 01 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Комсомольская 25 кв. 78 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Тосрева М.М.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,4	1,4			+25°	-17°	
Ванная	1,4	1,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Тосрева М.М. Тосрева

2. М. С. П. П.

3. Тосрева А.А. Тосрев

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

31, 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Комарова 85 кв. 80 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Тереминский Н.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,1	2,1			+26 ⁰	-17 ⁰	
Ванная	5,6	5,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Тереминский Н.И. Тереминский

2. Ми Н.И. Ми

3. Журавлев Н.И. Журавлев

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

« 31.01 2021 г. »

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Кеменинов 85 кв. 60 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Басмарева А.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,4	1,4			+25°	-18	
Ванная	1,3	1,3					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Басмарева А.А.
- Иванов А.А.
- Гарасов А.А.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30 » 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Косевова 56 кв. 56 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Бабурин Л.К

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,6</u>	<u>1,6</u>			<u>+26°</u>	<u>-18°</u>	
Ванная	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Бабурин Л.К. В.А.2. И.И.И.И.И.3. Фирсов А.А. В.А.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31.01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Косеменева 85 кв. 81 подъезд Б

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Мизеровские А.Т

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,4	2,4			+26°	-17°	
Ванная	1,0	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Мизеровские А.Т Мизеров
- М.И. С. С. С.
- Тарасов А.А Тарасов

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

31, 07, 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коммунальщиц 25

Кв. 82

подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Мавлюмова К.Р.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,4	1,4			+26°	-17°	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мавлюмова К.Р.

2. Ни С.Ф. Шиб

3. Горюнов А.А. Точу

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31.01.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коммунаров 85КВ. 83подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Савинин Н.Ю.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,7	1,7			+26°	-17°	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Савинин Н.Ю. [подпись]
- Иванов И.И. [подпись]
- Петров П.П. [подпись]

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31.01.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Космодемьянов 85 кв. 85 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Ломова Н.М.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,4	1,4			+26°	-17°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ломова Н.М.
2. М.И.И.И.
3. Борисов А.А.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

31, 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянов 88 кв. 86 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Евдокимов С.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	0,9			+26° -17°		
Ванная	3,7	3,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Евдокимов С.В. С.В. Евдокимов
- Ми С.В. Ми С.В.
- Александров С.В. Александров С.В.

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31. 01 2024.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Комсомолец 85кв. 87подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Байгальдиева Л. В

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,6	1,6			+26°	-17°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Байгальдиева Л. В
- Ис. Л. А. И.
- Тюряков В. А.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31.01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коммуналь 8Б кв. 93 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Тоцумская Е.А

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная темпер. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>3,6</u>	<u>3,6</u>			<u>+26°</u>	<u>-17°</u>	
Ванная	<u>0,9</u>	<u>0,9</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния анутриквартирной вентиляции:

- Тоцумская Е.А Тоцум
- Мис А.А. Мис
- Торжков А.А Тоцум

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31.01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянов 85 кв. 95 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:



Александров А. В.

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,2			+25°	-17°	
Ванная	1,0	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Александров А. 
- Михайлов А. В.
- Александров А. В. 

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31.01.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Кашинков 85 кв. 96 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Егоров А. Е.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>			<u>+26°</u>	<u>-17°</u>	
Ванная	<u>-</u>	<u>-</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Егоров А. Е.
2. Иванов С. С.
3. Иванов С. С. Мосу

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Космодемьянская 85 кв. 94 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Ромаша Л. Д.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,1</u>	<u>1,1</u>			<u>+24°</u>	<u>-17°</u>	
Ванная	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Ромаша Л. Д. И.Ф.Омч
- Мис Л. А. Фед
- Бараев Л. А. М.О.У

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31.01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Кашинцев 85 кв. 98 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Девин Б.В

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,5			+26°	-17°	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Девин Б.В2. Иван С.С3. Торжков И.И МДУ

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31.01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск ул. Калашников В.В. 25 кв. 101 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Антимова Л.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,1			+26°	-17°	
Ванная	2,2	2,2					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Антимова Л.И.2. Мещеряков А.А.3. Тюлькин А.А.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

30.01.2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Коммунистическая 85 кв. 104 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Маторосов О.М.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,1	2,1			+26°	-17°	
Ванная	1,8	1,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Маторосов О.М.
- Ни Л.В. Н.С.
- Борисов В.В. [подпись]

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

« _____ » _____ 202__ г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космодемьянская 85 кв. 105 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____




Данные собственника: Ларченко В А

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,5			+26° -17°		
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Ларченко В А 
- Гли С. С 
- Федорев А А 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

38, 01 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коммунистов 25 кв. 107 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Болдырева Л.С.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,0	2,0			+26°	-17°	
Ванная	1,8	1,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Болдырева Л.С.
- 2.
- 3.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

31, 01 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Кошмоновъв 8

Кв. 108 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Лукашевский В.Е.

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,2			+26°	-17°	
Ванная	1,0	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Лукашевский В.Е. Лукашев
- Или С.И. Или
- Тарахов А.И. Тарахов

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31.01.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коммунальцев 25 кв. 114 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Лагуев В.Ф.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,0	3,0			+26°	-17°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Лагуев В.Ф. 
- Медведев А.А.
- Тюрюков А.А. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31.01.2014

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Коммунистов 85 кв. 115 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Тресоримова Е.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,1			+26°	-17°	
Ванная	1,0	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Тресоримова Е.В. Тресоримова
- Иванов И.И. Иванов
- Тюряев А.В. Тюряев

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

№ 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Киселева 85Кв. 55подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Маршова Е.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,6	1,6			+26 ^С	-12	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Маршова Е.А.
- Иванов А.А.
- Тарасов А.А.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31.01 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Космодемьянов 85 кв. 54 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Бабурин А.К.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,2			26°	-18°	
Ванная	1,2	1,2					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Бабурин А.К. Лидер
- Иванов И.И. Лидер
- Сорокин В.В. Лидер

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №« 31.08 2024 г.

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk

ул. Космонавтов 88Кв. 52подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Глебов Е.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,4</u>	<u>1,4</u>			<u>+25°</u>	<u>-18°</u>	
Ванная	<u>—</u>	<u>—</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Глебов Е.А.2. Ни А.А. Глебов3. Горюхов В.В.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №Зл. 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянов 85 кв. 49 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:


Абрамцов М.В

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>3,1</u>	<u>3,1</u>			<u>+26°</u>	<u>-18</u>	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Абрамцов М.В 
- Иванов И.И 
- Тарасов А.А 

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

31, 01 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Коммунистов 85 кв. 45 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:



Сараев В. С.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,3	1,3			+25° -18°		
Ванная	1,3	1,3					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Сараев В. С. 
- М. С. С. 
- Сараев В. С. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31. 01 2024 г.

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk

ул. Космодемьянских 8Б кв. 43 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Татаров А.О.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,5	1,5			+26°	-18°	
Ванная	1,3	1,3					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Татаров А.О.2. Мухоморов А.А.3. Татаров А.О.Татаров

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31, 01 202 4 г.

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk

ул. Переселовцев 80 кв. 42 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Шевцова Н. В

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>5,5</u>	<u>5,5</u>			<u>+26°</u>	<u>-18°</u>	
Ванная	<u>0,6</u>	<u>0,6</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шевцова Н. В2. Ни С. А. Шел3. Бородавко В. ВШульц

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

31.09 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Косыгина 80 кв. 41 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Семинин М. В

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,3	1,3			+26°	-18	
Ванная	2,7	2,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Семинин М. В
2. Ив. АА
3. Тарасов АА

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31.01 2017г.

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногоorsk

ул. Космодемьянских 85 кв. 34 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Вашенцова С.В

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня					+26°	-18	
Ванная	5,2	5,2					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Вашенцова С.В Ваш
- Ильин А.А Ильин
- Тарасов А.А Тарасов

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31.01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коммуналов 25КВ. 33 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Сердюшова Н.М.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,8</u>	<u>1,8</u>			<u>+25°</u>	<u>-18</u>	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Сердюшова Н.М. Сердюшова2. Климов А.А. Климов3. Тарасов А.А. Тарасов

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31.01 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Боссе М.М. 85 кв. 28 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____


Боссе М.М.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>2,1</u>	<u>2,0</u>			<u>+25</u>	<u>-18</u>	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У							

Ф.И.О и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Боссе М.М. 
- Иванов А.А. 
- Тарасов А.А. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31.01 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Касьянов 80 кв. 26 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Федосова Л. С.

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>2,0</u>	<u>2,0</u>			<u>+26°</u>	<u>-18°</u>	
Ванная	<u>0,6</u>	<u>0,6</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Федосова Л. С. Л. С.
2. Ми С. С. П. С. М. С.
3. Горюнов П. П. П. П.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31, 01 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коммуновъв 85 кв. 22 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Мамовичев Т.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,4	3,4			+26°	-18°	
Ванная	0,6	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Мамовичев Т.И. Мамовичев
- Иванов И.И.
- Борисов А.А. Труфанов

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31.01.2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Косоголова 88 кв. 21 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Михралиев В.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,7	1,7			+26°	-18	
Ванная	2,6	2,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Михралиев В.А.2. Иванов И.И.3. Тарасов И.И.

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31 » 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космачевых 15 кв. 20 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Войтова Е.М.

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,9</u>	<u>1,9</u>			<u>+26°</u>	<u>-18°</u>	
Ванная	<u>1,6</u>	<u>1,6</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Войтова Е.М. и др.2. Ни С.С. Шваб3. Горюев А.В. Шваб

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31.08 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянская 85КВ. 18подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Влезинко Ю. В.

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,8</u>	<u>2,0</u>			<u>t25°</u>	<u>-18</u>	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Влезинко Ю. В. Вез
- Иванова Анна Владимировна
- Тарасов А. А. Тарасов

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

« 31 » 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коммунистическая 85 кв. 17 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Аносова Л.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,2	3,2			+26 ⁰	-18 ⁰	
Ванная	3,2	3,2					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Аносова Л.В. Проект
- Ми Л.В. И.П.
- Сорокин А.А. И.П.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

31» 01 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Космонавтов 85 кв. 1 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:




Мельникова И.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,7	2,7			+26°	-18°	
Ванная	4,3	4,3					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Мельникова И.И. 
- Иванов И.И. 
- Сараев И.И. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

« 31 », 08 2021 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коммунаров 85 кв. 2 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Токачев М. А

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,4	3,4			+22 °	-18 °	
Ванная	0,6	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Токачев М. А

2. М. С. С.

3. Токачев М. А

Труф

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30 » 08 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коммунистическая 25КВ. 3подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Косарев В.Ю.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>2,4</u>	<u>2,4</u>			<u>+26°</u>	<u>-18°</u>	
Ванная	<u>0,6</u>	<u>0,6</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Косарев В.Ю.Косарев2. Иванов И.И.3. Петров С.С.Петров

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №30.08 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянская 85 кв. 4 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Хуссеймова Л.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>2,9</u>	<u>2,9</u>			<u>26°</u>	<u>18°</u>	
Ванная	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Хуссеймова Л.А. Хусей2. Ми Л.А.3. Баранов Л.А. Баранов

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31, 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянских 85Кв. 5подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Соснев С.М.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	0,9			+24° -18°		
Ванная	4,2	4,2					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Соснев С.М.
- Или А.И. Или
- Борисов А.А. Жуц

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

31» 08 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Космодемьянская 80

КВ. 7

подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Дюковцев В.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,2			+26 °	+18 °	
Ванная	1,1	1,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Дюковцев В.А.

2. Дюковцев В.А.

3. Дюковцев В.А.

Труев

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

31 » 08 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Кашеиновъ 85 кв. 9 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Воеворича В. В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,9	1,9			+25°	-18°	
Ванная	0,6	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Воеворича В. В.2. Иванов И. И.3. Сторожов И. И.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31.01 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Косыгина д. 85 кв. 11 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Сукова А.А.

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>0,9</u>	<u>0,9</u>			<u>+25°</u>	<u>-18°</u>	
Ванная	<u>0,6</u>	<u>0,6</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Сукова А.А.
- Иванов И.И.
- Петров П.П. Трунов

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31.08.2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Коммунистов 85КВ. 12 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Демидов Л. В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>2,7</u>	<u>2,7</u>			<u>+26°</u>	<u>-18°</u>	
Ванная	<u>1,9</u>	<u>1,9</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Демидов Л. В.2. Ли С. А. Фед.3. Тарасов В. В.

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

«31» 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Космодемьянских 88 кв. 14 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Астахова Л.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,9	1,9			+26°	-18°	
Ванная	1,3	1,3					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Астахова Л.А. 

2. Иванов И.И. 

3. Тарасов А.А. 

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №31.01 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Космодемьянов 85 кв. 15 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Земляничникова Н. К.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>			<u>+26°</u>	<u>-18°</u>	
Ванная	<u>0,6</u>	<u>0,6</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Земляничникова Н. К.
- Ми С. В.
- Борисов В. В.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

« 31 » 01 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Кедровая 85КВ. 16подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Кедровых В.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,2	3,2			+26 °	-18	
Ванная	4,5	4,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Кедровых В.И. И.И.2. Плюс Н.А. И.И.3. Гарасов А. И.И.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №20 01 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул.

Советская 37

кв.

61

подъезд

4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Сосцев АМ

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,9	1,7			+27	-18	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	2,8	2,8					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Сосцев АМ2. Младенко АА3. Тарасов А.И.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29.01 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул.

Советская 37

КВ.

60

подъезд

4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Андреевский И.П.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,3	4,1			+25	-18	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	5,5	5,2					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Андреевский И.П.
- Медведев И.А.
- Тарасов И.А.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29.01 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Советская 57кв. 59подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	5,3	4,8			+25	-18	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	1,3	1,5					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Володина З.И. ✓ Володина2. Шадриков А.А. Шадриков3. Тарасов А.А. Тарасов

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №19.01 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул.

Советская 37

кв.

58

подъезд

4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Начинков Илья

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,4	4,3			+25	-18	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	1,3	1,3					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Средина Начинков И. И.
2. Мавринов А. А.
3. Тарасов А. А.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №19.01 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Советская 37кв. 56подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Жеремеева С.Ч.

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,4	6,2			+26	-18	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	2,1	2,1					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Жеремеева С.Ч.
- Морозов А.А.
- Тарасов А.А.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29.01 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Советская 37кв. 55 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:


Маринус 74

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,3	1,6			+25	-18	<u>примечание - см.</u>
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	<u>1,5</u>	<u>1,4</u>					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния системы квартирной вентиляции:

1. Маринус Г.А. 

2. Маринус А.А. 

3. Тарасов А.А. 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29.01 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Советская 34 кв. 54 подъезд 4Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

Данные собственника:

Марголова ТА

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,9	2,4			+28	-18	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	2,3	2,3					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Марголова Т.А. Акт
- Мазуров А.А. Акт
- Тарасов А.А. Акт

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

« 29 » 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Советская 37 кв. 45 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Сергеева ТВ


Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,3	2,7			+25	-18	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	3,0	4,5					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Сергеева ТВ 

2. Мельникова НН 

3. Тарасов АД 

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29, 09 2021 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Советская 37 кв. 38 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Безменова

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	5,3	5,6			+26	-18	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	3,3	2,9					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Безменова Ирина

2. Медведев ИИ Алексей

3. Тарасов ИА Евгений

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29, 01 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул.

Советская 37

кв.

57

подъезд

3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Кешинов Д. П.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,5	2,6			+26°	-18	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	4,3	4,6					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Кешинов Д. П. ✓ Кешинов
- Иванов А. А. Иванов
- Тарасов А. А. Тарасов

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29.08 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул.

Советская 37

КВ.

33

подъезд

3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Ступина АА

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	5,2	5,1			+24	-18	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	5,2	6,4					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ступина А.А.

2. Иванов АА

3. Тарасов АА

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29.01.2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск

ул. Советская 37кв. 24подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,5	4,2			+27		
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	2,6	2,7					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Серебрякова Н. Ю. *Вари.*
- Мадриков АА *Андр.*
- Тарасов АА *Андр.*

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29.01 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Советская 37кв. 23 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Белова Н.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,2	3,2			+24	-18	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	2,1	2,1					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Белова Н.В. ✓ ИИ
- Шваркова АА ИИИ
- Тарасов АА ИИИ

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Советская 37 кв. 20 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Чижуров ВМ

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>7,5</u>	<u>8,9</u>			<u>+26</u>	<u>-18</u>	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	<u>2,1</u>	<u>2,1</u>					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Чижуров ВМ [подпись]
- Шабурова АА [подпись]
- Тарасов АА [подпись]

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Советская 37 кв. 18 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Красильникова О.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>4,0</u>	<u>5,7</u>			<u>+26</u>	<u>-18</u>	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	<u>2,0</u>	<u>2,1</u>					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Красильникова О.В. ✓ и
- Младрица Н.А.
- Тарасов А.А.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

« 29 » 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул.

Советская 37

КВ.

16

подъезд

1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Борисова АА

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,5	2,5			+ 27	-18	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	3,5	3,6					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Борисова АА

2. Макарова АА

3. Тарасов АА

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29.01 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск ул. Советская 37 кв. 14 подъезд 1Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5Данные собственника: Александров Д.А.

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	11,4	4,4			+28	-18	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	4,7	4,7					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Александров Д.А. Петрушин И.И.

2. Иванов И.И. Алексеев

3. Тарасов И.И. Сидоров

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29.01 2024

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Советская 37 кв. 12 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Ковшиков ИИ

Телефон собственника :

И

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	3,1	2,9			+24	-18	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	5,2	4,1					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Ковшиков И.И.
- Шареева А.А.
- Тарасов А.А.

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29.01 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Советская 37 кв. 10 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____




Метеллинова Т.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер» № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,5			+25	-18	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	2,5	2,5					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Метеллинова Т.А. 
- Шогааров А.А. 
- Тарасов А.А. 

Авангард-Тобщество с ограниченной ответственностью
« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №29.01 2024г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Советская 37КВ. 4подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Самуцеева ЕА

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,9	2,1			+26	-18	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	3,2	3,0					

ФИО, подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Самуцеева ЕА ✓ Самуцеев
- Матвеева АА Матвеев
- Тарасов АА Тарасов

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

« 29 » 08 2024 г.

г. Черногорск
в

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Советская 37 кв. 4 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: _____

Винниченко АР

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>применительно</u>				<u>+25</u>	<u>-18</u>	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	<u>1,9</u>	<u>4,0</u>					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Винниченко АР ✓ Винниченко
- Матвеева АА ✓ Матвеева
- Тарасов АИ ✓ Тарасов

Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью

« Авангард-Т »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

29, 01 2024 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения» г. Черногорск

ул. Советская 37 кв. 1 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Токарев Э.В.

Телефон собственника : _____

Основание проверки: договор с ООО УК « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,6	3,0			+26	-18	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	2,4	3,1					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Токарев Э.В.
2. Шарин А.А.
3. Гаврилов А.А.