

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-357
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 29.06.2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЗУ-1"

Адрес: Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Пушкина, 3

Телефон: 73903161817

Лицевой счет: 2140000570, 2140002590

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Советская, 76

Адрес: 655158, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Советская, 76

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап.-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	У затреч. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кг/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кг/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гошкин И.И.			07.07.2023

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000250	ИП Жвирблис Антон Казимирович	Жвирблис А. К.
2	2140000620	Чернова	Чернова И.М.
3	2140000408	Морозов	Морозов И.А.
4	2140002596	ИП Павлова Евгения Ивановна	Гусев В. Г.
5	2140000203	ИП Воробьева Людмила Сергеевна	Воробьева Л. С.

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-714
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 08 . 08 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЗУ-1"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина,3

Телефон: 73903161817

Лицевой счет: 2140000570, 2140002590

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 29

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 29

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	У затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	45	2	Теплофильтрационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кг/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кг/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гокин И.И.			16.08.2023

Прочие объекты теплопотребления:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000566	ИП Овсянов Александр Георгиевич	Овсянов А.Г.
2	2140000487	МАРТЫНОВ	Мартынов В.С.
3	2140000279	Сорокина	Сорокина М. Г.
4	2140000451	Кузина	Кузина Н.И.
5	2140002630	Моськина	Иванов В. А.
6	2140000475	Леонов	Леонов Л.М.

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-641
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 31 . 07 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЗУ-1"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина,3

Телефон: 73903161817

Лицевой счет: 2140000570, 2140002590

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 31

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 31

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °C	Кол-во зап.-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	45	2	Водопроводная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:Не выполнена ни по одной из систем

№	Система	Давление, кг/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кг/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	10.0	10	3.0	Не выполнена	Опрессовка не принята. Согласно п. 9.2.13 из ПТЭТЭ и п. 5.1.8 постановления №170 Вам необходимо выполнить ревизию: - фланцевых соединений; - вентилей под манометры; - муфтовых соединений на линии ГВС. После устранения необходимо провести повторное испытание системы в присутствии представителя РСО.

Статус объекта:Промывка выполнена, опрессовка не выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			01.08.2023

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-593
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 25 . 07 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЗУ-1"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина,3

Телефон: 73903161817

Лицевой счет: 2140000570, 2140002590

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Советская, 82 Б

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Советская, 82 Б

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кг/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кг/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	10.0	10	0.1	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гокин И.И.			25.07.2023

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-467
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 12 . 07 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЭУ-1"

Адрес: Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Пушкина, 3

Телефон: 73903161817

Лицевой счет: 2140000570, 2140002590

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Советская, 82

Адрес: 655158, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Советская, 82

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °C	Кол-во зап.-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гокин И.И.			16.06.2023

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000442	Новиков	Новиков С.И.
2	2140000189	ИП Маков Евгений Станиславович	ИП Маков Е.С.
3	2140000028	ИП Ахматов Рашид Равхатович	ИП Ахматов Р.Р.
4	2140002669	ИП Войцева Оксана Александровна	Краус И.В.
5	2140000517	ИП Фридберг Сабина Марсельевна	Фридберг С.М.
6	2140002667	Бланковская	Григорьев

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-567
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 21 . 07 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЗУ-1"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина,3

Телефон: 73903161817

Лицевой счет: 2140000570, 2140002590

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Советская, 86

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Советская, 86

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кг/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кг/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			25.07.2023

Прочие объекты теплопотребления:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140002775	Малютин	Малютин М.А.
2	2140000097	ИП Ботов Сергей Викторович	Ботов
3	2140000217	Бирюков	Бирюков
4	2140000334	Помогаева	Помогаева Л.П.
5	2140000557	Ожогина	Ожогина Н.Н.
6	2140000516	Финочка	Финочка В.Е.
7	2140000234	ИП Бородулин Артем Викторович	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,
8	2140000523	Гаврина	Хмелевская В.И.

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-768
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 15 . 08 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЗУ-1"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, ул Пушкина, 3

Телефон: 73903161817

Лицевой счет: 2140000570, 2140002590

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 31А

Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 31А

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кг/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кг/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	10.0	10	0.1	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			16.08.2023

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-898
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 01 . 09 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЗУ-1"

Адрес: Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Пушкина, 3

Телефон: 73903161817

Лицевой счет: 2140000570, 2140002590

Объект

Наименование: 655154, Хакасия Респ., г. Черногорск, пр-кт Космонавтов, 33

Адрес: 655154, Хакасия Респ., г. Черногорск, пр-кт Космонавтов, 33

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап.-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падения давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			01.09.2023

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000432	ИП Никитина Надежда Ивановна	Никитина Н.И.
2	2140000509, 2140002679	ОМВД России по г.Черногорску	участковый пункт полиции

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-903
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 04 . 09 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЗУ-1"
 Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, ул Пушкина, 3
 Телефон: 73903161817
 Лицевой счет: 2140000570, 2140002590

Объект

Наименование: 655154, Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 37
 Адрес: 655154, Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 37
 Назначение: Многоквартирный дом
 Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап.-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопления	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопления	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карлухин О.Л.			05.09.2023

Прочие объекты теплопотребления:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000580	ИП Тропин Вадим Юрьевич	ИП Тропин В.Ю.

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-934
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 06 . 09 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЗУ-1"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, ул Пушкина, 3

Телефон: 73903161817

Лицевой счет: 2140000570, 2140002590

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 18 корп.1

Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 18 корп.1

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зат-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затр. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№2: Элеватор Отопление	45	2	Теплофикацио нная вода					Выполнена	Промывка проводится водопроводной водой
2	№1: Элеватор Отопление	45	2	Теплофикацио нная вода					Выполнена	Промывка проводится водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падения давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	
2	№2: Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			06.09.2023

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-921

**промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 05 . 09 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЗУ-1"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, ул Пушкина, 3

Телефон: 73903161817

Лицевой счет: 2140000570, 2140002590

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Красноярская, 91А

Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Красноярская, 91А

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1, Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кг/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кг/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1, Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карпухин О.Л.			06.09.2023

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-908
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 04 . 09 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЗУ-1"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина,3

Телефон: 73903161817

Лицевой счет: 2140000570, 2140002590

Объект

Наименование: 655154, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Ленина, 149

Адрес: 655154, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Ленина, 149

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			05.09.2023

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-941
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 06 . 09 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЭУ-1"

Адрес: Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Пушкина, 3

Телефон: 73903161817

Лицевой счет: 2140000570, 2140002590

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Пушкина, 26

Адрес: 655158, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Пушкина, 26

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап.-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затреч. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карпунин О.Л.			06.09.2023

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-922
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 05 . 09 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЗУ-1"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина,3

Телефон: 73903161817

Лицевой счет: 2140000570, 2140002590

Объект

Наименование: 655154, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Советская, 79

Адрес: 655154, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Советская, 79

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра водм, °С	Кол-во зат-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затреч. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопления	45	2	Теплофикацио нная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой
2	№2: Элеватор Отопления	45	2	Теплофикацио нная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопления	10,0	10	0,1	Выполнена	
2	№2: Элеватор Отопления	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			05.09.2023

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-948
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 07 . 09 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЭУ-1"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина,3

Телефон: 73903161817

Лицевой счет: 2140000570, 2140002590

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Советская, 84

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Советская, 84

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап.-й, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопления	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падание давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопления	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			07.09.2023

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000134	Соловьев	Соловьев
2	2140000401	Лапаева	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,
3	2140002772	Ермолина	Ермолина М.В.
4	2140000350	РЕКОСОН	Рекосон О.А.
5	2140000110	"АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНКАТБ	
6	2140000192	ИП Манн Татьяна Викторовна	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,
7	2140000358	Рустамов	Рустамов В.Б.
8	2140000201	ИП Богатырев Владимир Владимирович	Богатырев В. В.
9	2140000353	Ромашкина	Ромашкина Т.Б.

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-856
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 29.08.2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЗУ-1"

Адрес: Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Пушкина, 3

Телефон: 73903161817

Лицевой счет: 2140000570, 2140002590

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Советская, 88

Адрес: 655158, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Советская, 88

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °C	Кол-во зап.-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопления	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопления	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			29.08.2023

Прочие объекты теплопотребления:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000282	Полякова	Полякова В.А.
2	2140000318	Орловский	Орловский С.М.
3	2140000361	САЛЬНИКОВА	Сальникова О.Р.
4	2140000170	Антипова	Антипов Д. И.
5	2140000318	Орловский	Орловский

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-798
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 18.08.2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЗУ-1"

Адрес: Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Пушкина, 3

Телефон: 73903161817

Лицевой счет: 2140000570, 2140002590

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ., г. Черногорск, пр-кт Космонавтов, 27

Адрес: 655158, Хакасия Респ., г. Черногорск, пр-кт Космонавтов, 27

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем: Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °C	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем: Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гошкин И.И.			18.08.2023

Прочие объекты теплопотребления:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000347	ИП Расулов Ботир Бахтиярович	Расулов Б.Б.
2	2140000234	ИП Бородулин Артем Викторович	Бородулин
3	2140000267	Тангаева	Тангаев С. А.
4	2140000434	Воеводин	Воеводин
5	2140000482	Мальцева	Хисаев М.Х.
6	2140000486	ИП Марищук Людмила Юрьевна	Марищук Л.Ю.

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-239
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 16 . 06 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЭУ-1"
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина,3
Телефон: 73903161817
Лицевой счет: 2140000570, 2140002590

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Дзержинского, 18
Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Дзержинского, 18
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °C	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			20.06.2023

Прочие объекты теплопотребления:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000580	ИП Тропин Вадим Юрьевич	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-351
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 28 . 06 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЭУ-1"
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина,3
Телефон: 73903161817
Лицевой счет: 2140000570, 2140002590

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Дзержинского, 20
Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Дзержинского, 20
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	10,0	10	2,0	Выполнена	ОПРЕССОВКА НЕ ПРИНЯТА. Согласно п.9.2.13. Вам необходимо выполнить ревизию запорной арматуры и фланцевых соединений на узлах управления (при необходимости з/арматуру заменить). После устранения необходимо провести повторное испытания системы в присутствии представителя РСО.

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Погорелов В.А.			29.06.2023

Прочие объекты теплопотребления:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000614	Худякова	Худякова Т.В. промтовары
2	2140000234	ИП Бородулин Артем Викторович	Бородулин
3	2140000339	Порабейкина	Порабейкин И.А.
4	2140002602	Штейнерт	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,
5	2140000493	Кокорин	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,
6	2140002557	Бородина	Бородина Л.В.
7	2140000177	Трунов	Трунов С.О., Самуолите А.А.
8	2140000615	ИП Цегельнюк Жанна Владимировна	Цегельнюк Ж.В.

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-25
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 25 . 05 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЭУ-1"
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина,3
Телефон: 73903161817
Лицевой счет: 2140000570, 2140002590

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина, 3
Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина, 3
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			06.06.2023

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-97
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 02 . 06 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЭУ-1"
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина,3
Телефон: 73903161817
Лицевой счет: 2140000570, 2140002590

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 1
Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 1
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 ж/д: Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Статус объекта:Промывка выполнена, опрессовка не выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Погорелов В.А.			15.06.2023

Прочие объекты теплопотребления:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000399	Балетова	Балетова
2	2140000068	ИП Иванова Ирина Салиджановна	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,
3	2140000068	ИП Иванова Ирина Салиджановна	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-175
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 09 . 06 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЭУ-1"
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина,3
Телефон: 73903161817
Лицевой счет: 2140000570, 2140002590

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 3
Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Юбилейная, 3
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Статус объекта:Промывка выполнена, опрессовка не выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			13.06.2023

Прочие объекты теплопотребления:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000430	ИП Коробкова Валентина Васильевна	Коробкова В.В.
2	2140000148	ИП Кеба Владимир Богданович	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,
3	2140002765	Жукова	Арифметика
4	2140000148	ИП Кеба Владимир Богданович	655158, Хакасия Респ , г Черногорск,