



Дата оформления: 28 . 08 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "Угольщик"

Адрес: 655151, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Октябрьская, д. 86, кв. 105-106

Телефон: 79509666649

Лицевой счет: 2140002559, 2160000005

Объект

Наименование: 655151, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Парковая, 4

Адрес: 655151, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Парковая, 4

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-831 от 25 . 08 . 2023 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединение оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Ответственность за проникновение воды и пара в здание возлагается на потребителя		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Да	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя 9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ		
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Да	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2023 - 2024 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карлухин О.Л.			28.08.2023



Дата оформления: 21 . 08 . 2023 г.

Контрагент

Наименование:

ООО "ЖЗУ-8"

Адрес:

Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Октябрьская, д.81

Телефон:

73903151352

Лицевой счет:

2140000324, 2140002686

Объект

Наименование:

655151, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Кирова, 71

Адрес:

655151, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Кирова, 71

Назначение:

Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-512 от 18 . 07 . 2023 г.

Промывка и опрессовка выполнена:

Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединение оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Ответственность за проникновение воды и пара в здание возлагается на потребителя		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Да	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя 9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ		
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Да	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	л.16 пп.14 Правил пр.103	Нет			

Заключение: Выявлены замечания. Объект к ОЗП 2023 - 2024 : Готов

Подпись:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карпухин О.Л.			21.08.2023



Дата оформления: 27 . 07 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЗУ-8"

Адрес: Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Октябрьская, д.81

Телефон: 73903151352

Лицевой счет: 2140000324, 2140002686

Объект

Наименование: 655151, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Октябрьская, 144а

Адрес: 655151, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Октябрьская, 144а

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-53 от 30 . 05 . 2023 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединение оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Ответственность за проникновение воды и пара в здание возлагается на потребителя		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Да	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя 9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ		
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Да	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания. Объект к ОЗП 2023 - 2024 : Готов

Подпись:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карлухин О.Л.			27.07.2023



Дата оформления: 27 . 07 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "ЖЗУ-8"

Адрес: Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Октябрьская, д.81

Телефон: 73903151352

Лицевой счет: 2140000324, 2140002686

Объект

Наименование: 655151, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Октябрьская, 148а

Адрес: 655151, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Октябрьская, 148а

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-42 от 29 . 05 . 2023 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют промывки на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединение оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Ответственность за проникновение воды и пара в здание возлагается на потребителя		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Да	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя 9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ		
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Да	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2023 - 2024 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карлухин О.Л.			27.07.2023